

連續自動監測紀錄日報彙總表

1150312	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測項目 時間	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm <sup>3</sup> /hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm <sup>3</sup> /hr
00:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	0.85	33.83	12.47	5.67	0.98	80179.07
01:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.37	35.20	11.76	8.84	0.99	80039.16
02:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.46	35.01	14.89	7.01	0.97	81292.71
03:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.44	39.78	10.91	6.78	0.97	82087.55
04:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.55	40.06	8.99	6.45	0.97	81260.51
05:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.67	34.90	8.10	7.32	0.97	81067.49
06:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.21	39.19	11.50	7.13	0.97	82580.39
07:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.39	38.72	11.72	8.28	0.97	82465.85
08:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.66	38.08	12.44	7.46	0.97	82140.91
09:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.97	40.92	15.46	8.40	0.96	83159.40
10:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.01	37.46	15.44	7.89	0.95	83749.48
11:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	0.86	33.19	16.20	6.19	0.91	84520.98
12:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.03	37.84	13.82	6.07	0.91	82545.52
13:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.45	37.87	15.04	8.09	0.93	81356.97
14:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.55	41.52	12.85	7.19	0.91	82795.23
15:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.71	42.27	18.78	8.60	0.90	82467.15
16:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.63	41.60	12.55	6.80	0.90	81610.49
17:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.87	37.74	10.23	8.84	0.90	77954.16
18:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.90	43.33	10.91	8.36	0.95	83767.82
19:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.98	42.32	11.11	7.89	0.95	81928.66
20:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.81	44.84	11.69	8.09	0.92	82522.28
21:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.39	45.03	16.43	8.19	0.93	82323.65
22:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.11	47.52	9.41	9.01	0.95	83591.77
23:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	0.79	48.86	12.38	8.25	0.97	83949.48