

連續自動監測紀錄日報彙總表

1130324	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	3.33	46.45	10.31	9.86	0.96	68664.70	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
01:00	2.94	52.15	8.13	9.17	0.95	69080.67	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
02:00	3.01	54.55	7.93	8.47	0.98	68588.05	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
03:00	3.36	53.31	7.16	9.77	0.99	69894.49	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
04:00	3.18	47.69	8.37	8.08	0.99	68893.40	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
05:00	3.22	49.34	8.21	8.70	0.99	68534.50	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
06:00	3.14	43.78	8.41	7.95	0.98	68984.57	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
07:00	3.56	46.52	11.37	9.20	0.99	68708.05	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
08:00	3.64	44.59	11.26	9.44	0.94	69292.47	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
09:00	4.14	36.80	7.50	9.86	0.95	69904.17	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
10:00	3.04	42.77	6.92	8.53	0.97	69755.43	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
11:00	3.32	39.48	10.49	10.00	0.95	69821.68	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
12:00	2.50	45.67	5.49	8.69	0.99	68208.44	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
13:00	2.82	41.98	7.28	8.95	0.94	68536.26	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
14:00	3.23	43.96	4.52	7.98	0.96	68345.10	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
15:00	3.57	41.01	5.31	9.63	0.99	68950.39	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
16:00	3.07	43.70	6.89	7.77	0.99	67929.84	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
17:00	3.82	45.25	7.15	9.29	0.98	67543.30	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
18:00	3.25	49.74	7.69	7.71	0.93	67836.80	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
19:00	3.67	39.04	7.03	8.24	0.98	66340.01	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
20:00	3.34	42.73	7.09	8.52	0.93	67362.70	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
21:00	3.75	49.26	6.85	9.26	0.94	67562.18	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
22:00	3.84	39.06	19.18	7.61	0.98	67158.05	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐
23:00	3.88	40.06	10.54	8.54	0.97	68244.70	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐