

連續自動監測紀錄日報彙總表

1110308	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測 項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.01	61.19	6.38	13.01	1.10	79722.96
01:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.96	60.72	9.25	11.60	1.11	78971.56
02:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.31	56.91	8.61	13.15	1.11	81605.23
03:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.29	52.86	10.28	13.17	1.11	82965.57
04:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.20	62.97	9.62	12.38	1.11	78888.73
05:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.34	54.56	9.53	12.52	1.11	79519.86
06:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.36	54.14	13.22	13.25	1.11	80520.28
07:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.89	57.62	5.08	13.90	1.10	79471.98
08:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.00	62.15	7.24	14.09	1.07	81592.19
09:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.49	54.16	8.59	12.60	1.08	83123.50
10:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	無效	無效	無效	無效	1.07	無效
11:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.24	55.33	2.98	12.57	1.07	80521.24
12:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.49	61.96	2.64	12.85	1.08	79571.41
13:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.25	60.60	4.17	12.99	1.08	80944.90
14:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.43	61.42	7.76	10.94	1.08	82033.33
15:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.76	59.70	6.08	13.27	1.07	80889.13
16:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.03	52.05	10.47	11.01	1.07	78806.14
17:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.29	54.91	4.85	11.87	1.07	78423.93
18:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.50	56.06	5.14	12.36	1.09	80601.65
19:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.68	57.02	9.12	10.69	1.09	79116.63
20:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.35	57.45	8.60	12.87	1.07	79884.21
21:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	6.81	51.08	8.02	12.49	1.07	77399.79
22:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.59	53.00	10.64	13.01	1.07	78490.15
23:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.34	56.26	10.17	12.74	1.07	77779.02