

連續自動監測紀錄日報彙總表

1150308		煙道排放口編號 P001					煙道排放口編號 P002					
監測 項目  時間	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	0.96	47.10	13.90	7.54	0.90	80539.22
01:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.03	40.85	12.33	7.65	0.91	81835.52
02:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.48	41.81	12.17	7.64	0.91	80758.26
03:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.10	41.48	15.93	9.69	0.92	79987.00
04:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.54	44.27	12.04	7.01	0.91	81607.89
05:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.27	46.37	13.27	8.84	0.91	79882.93
06:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.86	47.26	12.57	8.37	0.91	81207.87
07:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.08	43.52	14.22	9.26	0.90	79693.13
08:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.02	43.15	15.59	8.83	0.89	79979.73
09:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.77	45.48	14.60	8.31	0.89	80664.01
10:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.30	45.93	11.01	8.85	0.91	82254.65
11:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.21	42.46	10.75	8.61	0.87	81601.24
12:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	0.74	46.05	12.19	6.89	0.85	80286.82
13:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.11	45.23	11.27	8.04	0.85	82506.43
14:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.65	44.02	12.26	8.41	0.85	81228.78
15:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.21	46.60	13.19	6.82	0.85	81937.08
16:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.64	40.93	11.72	7.41	0.85	73996.57
17:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.68	39.69	11.30	8.00	0.85	71811.76
18:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.41	43.67	12.56	7.72	0.85	75731.66
19:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.48	59.89	8.87	8.82	0.86	77023.47
20:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.22	57.65	7.32	8.50	0.85	74092.15
21:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.35	48.01	9.87	4.17	0.85	74858.61
22:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.01	49.36	11.72	7.38	0.85	81546.19
23:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.07	43.00	12.94	7.18	0.85	81774.09