

連續自動監測紀錄日報彙總表

1080701		煙道排放口編號 P001					煙道排放口編號 P002						
時間	監測項目	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
		二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	鹽酸	不透光率	排放流率	二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	鹽酸	不透光率	排放流率
		ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00		10.35	47.65	23.35	7.52	1.00	83166.39	停機	停機	停機	停機	停機	停機
01:00		10.83	54.29	13.11	7.47	1.01	84312.45	停機	停機	停機	停機	停機	停機
02:00		11.94	47.87	27.72	9.37	1.00	85351.24	停機	停機	停機	停機	停機	停機
03:00		12.06	46.39	34.02	11.64	1.00	87620.12	停機	停機	停機	停機	停機	停機
04:00		10.54	52.26	14.14	8.69	1.00	85647.28	停機	停機	停機	停機	停機	停機
05:00		11.03	50.45	17.50	9.60	1.00	87805.24	停機	停機	停機	停機	停機	停機
06:00		11.04	53.70	9.90	10.05	1.00	86368.23	停機	停機	停機	停機	停機	停機
07:00		11.97	49.20	11.52	11.83	1.02	88762.29	停機	停機	停機	停機	停機	停機
08:00		10.80	57.05	7.43	11.00	1.03	82767.79	停機	停機	停機	停機	停機	停機
09:00		無效	無效	無效	無效	1.05	維護	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10:00		無效	無效	無效	無效	1.05	無效	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11:00		無效	無效	無效	無效	1.05	維護	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12:00		無效	無效	無效	無效	1.05	無效	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13:00		無效	無效	無效	無效	1.06	無效	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14:00		無效	無效	無效	無效	1.06	維護	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15:00		13.72	79.18	58.98	17.68	1.07	85078.23	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16:00		9.29	74.69	50.63	9.91	1.07	93703.88	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17:00		9.19	87.40	3.55	8.03	1.04	89772.86	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18:00		10.24	91.29	4.16	10.48	1.04	90739.37	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19:00		13.03	72.54	48.16	15.54	1.04	90087.05	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20:00		11.91	81.75	19.72	12.13	1.03	84902.94	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21:00		11.58	78.70	20.31	11.74	1.04	87221.70	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22:00		13.94	85.09	31.58	14.18	1.04	85937.65	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23:00		10.53	123.22	4.61	12.36	1.04	78475.47	停機	停機	停機	停機	停機	停機