

連續自動監測紀錄日報彙總表

1071225		煙道排放口編號 P001					煙道排放口編號 P002					
監測 項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	7.09	74.12	1.62	5.27	0.86	78676.87	16.49	101.17	2.64	9.57	1.46	63980.16
01:00	6.61	71.49	1.24	3.79	0.87	79510.11	15.00	90.53	4.73	5.40	1.46	65084.90
02:00	7.28	78.86	3.22	5.13	0.88	77645.71	15.72	88.01	3.55	6.21	1.49	65067.35
03:00	7.72	73.92	2.19	5.54	0.88	79966.93	17.01	128.19	1.55	5.34	1.47	57347.78
04:00	7.93	73.57	1.22	6.31	0.88	79788.28	13.99	78.40	34.91	4.58	1.51	69114.02
05:00	8.27	69.27	11.17	7.37	0.88	81013.12	15.49	91.16	7.61	4.23	1.47	63683.15
06:00	8.73	71.46	5.53	5.87	0.89	79941.58	15.70	98.28	11.94	4.54	1.49	62560.32
07:00	11.60	79.88	2.27	10.71	0.88	79508.68	14.62	85.43	3.81	4.86	1.49	65257.90
08:00	8.58	79.28	1.43	7.61	0.89	79090.61	15.16	89.50	5.39	4.12	1.49	62675.83
09:00	10.58	68.74	4.66	8.91	0.87	81846.65	15.54	83.20	31.06	5.09	1.50	66325.48
10:00	9.31	66.43	21.17	8.65	0.85	81137.53	15.78	80.89	22.11	6.67	1.45	65094.76
11:00	8.44	64.80	5.76	8.06	0.83	80471.54	16.14	93.34	9.44	6.53	1.44	61427.03
12:00	7.73	73.00	2.36	7.09	0.84	無效	15.82	80.47	11.63	7.62	無效	無效
13:00	維護	維護	維護	維護	無效	無效	維護	維護	維護	維護	無效	無效
14:00	維護	維護	維護	維護	無效	無效	維護	維護	維護	維護	無效	無效
15:00	7.35	71.95	2.07	8.14	0.82	無效	15.36	83.84	6.57	11.20	無效	無效
16:00	8.22	73.85	2.92	10.68	0.82	79821.73	15.71	75.92	46.01	9.09	1.40	65137.20
17:00	8.45	83.68	10.35	9.54	0.79	79883.38	19.19	74.56	19.99	9.66	1.42	66142.32
18:00	7.02	84.66	2.69	6.49	0.79	78025.03	15.98	73.41	14.94	10.16	1.43	66845.82
19:00	10.39	55.75	11.69	10.96	0.81	82451.51	14.80	80.93	8.50	8.83	1.45	64851.36
20:00	9.38	70.48	9.85	9.26	0.82	77846.82	14.30	64.77	33.84	6.08	1.44	67174.19
21:00	10.81	59.05	15.25	10.98	0.82	82536.81	16.78	74.09	23.20	10.96	1.44	66996.05
22:00	9.94	55.53	2.27	11.35	0.82	81533.71	16.15	78.16	8.01	10.10	1.41	66829.20
23:00	8.97	61.83	2.66	9.97	0.82	80516.78	16.55	73.78	27.09	9.95	1.41	66358.82