

連續自動監測紀錄日報彙總表

1140324		煙道排放口編號 P001					煙道排放口編號 P002					
監測項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	3.14	51.54	8.26	8.37	0.97	77070.68	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
01:00	2.56	57.75	7.17	6.79	0.96	75546.41	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
02:00	3.52	51.08	11.78	8.39	0.94	73949.91	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
03:00	3.62	52.67	13.14	10.64	0.96	74851.57	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
04:00	4.88	54.93	21.02	5.61	0.97	75225.69	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
05:00	2.68	49.99	9.09	6.75	0.97	74411.00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
06:00	3.59	46.35	10.14	8.27	0.97	76470.59	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
07:00	3.24	48.75	7.41	8.25	0.97	76758.73	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
08:00	2.36	51.56	11.76	8.79	0.96	77199.54	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
09:00	2.10	53.29	13.47	7.62	0.96	76048.63	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
10:00	2.38	63.81	10.49	8.22	0.97	75383.06	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
11:00	7.05	36.53	12.71	9.69	0.96	75390.48	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
12:00	3.05	65.38	13.82	6.26	0.95	73817.90	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
13:00	2.96	59.54	11.50	6.59	0.98	75011.05	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
14:00	4.21	67.83	12.01	8.67	0.98	75381.74	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
15:00	4.59	61.86	13.75	8.42	0.95	73755.95	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
16:00	1.65	63.49	10.19	5.34	0.95	74770.74	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
17:00	2.86	64.02	10.58	8.29	0.99	73928.79	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
18:00	2.23	65.15	8.94	7.79	0.96	74859.27	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
19:00	1.88	71.20	6.88	8.28	0.96	74499.43	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
20:00	1.78	70.22	7.84	7.75	0.98	73461.99	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
21:00	1.58	43.02	7.91	7.15	0.96	74397.61	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
22:00	1.68	39.07	9.28	8.07	0.99	74917.82	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
23:00	1.58	36.55	10.46	7.56	0.98	74962.23	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐