

連續自動監測紀錄日報彙總表

1080316		煙道排放口編號 P001					煙道排放口編號 P002					
監測 項目  時間	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm <sup>3</sup> /hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm <sup>3</sup> /hr
00:00	9.56	83.34	6.86	8.47	0.68	84974.61	停機	停機	停機	停機	停機	停機
01:00	10.05	80.78	5.01	12.41	0.65	83249.86	停機	停機	停機	停機	停機	停機
02:00	10.73	89.67	4.37	12.74	0.64	83300.93	停機	停機	停機	停機	停機	停機
03:00	9.20	84.85	3.37	9.55	0.65	82998.45	停機	停機	停機	停機	停機	停機
04:00	10.07	88.98	2.87	9.89	0.66	84586.40	停機	停機	停機	停機	停機	停機
05:00	9.47	76.19	4.77	7.65	0.68	84167.93	停機	停機	停機	停機	停機	停機
06:00	9.20	75.44	14.92	7.65	0.68	85379.78	停機	停機	停機	停機	停機	停機
07:00	11.75	77.35	5.78	8.14	0.68	84274.47	停機	停機	停機	停機	停機	停機
08:00	10.72	76.34	3.20	6.20	0.68	83872.32	停機	停機	停機	停機	停機	停機
09:00	無效	無效	無效	無效	0.67	維護	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10:00	無效	無效	無效	無效	0.67	無效	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11:00	無效	無效	無效	無效	0.69	維護	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12:00	無效	無效	無效	無效	0.68	84912.36	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13:00	8.22	74.71	19.88	10.18	0.66	83111.71	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14:00	8.68	74.32	19.75	12.94	0.65	81741.69	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15:00	9.35	82.48	20.88	15.87	0.64	83777.33	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16:00	8.19	78.78	15.10	12.34	0.67	81870.95	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17:00	8.03	79.22	9.23	10.16	0.67	83343.94	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18:00	7.84	80.11	8.89	9.58	0.68	80269.02	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19:00	9.98	77.30	23.25	13.04	0.68	83332.31	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20:00	9.86	78.90	21.53	13.64	0.65	83719.38	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21:00	10.66	84.48	27.04	17.82	0.64	82102.99	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22:00	8.18	79.27	10.02	10.94	0.64	85770.06	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23:00	8.08	78.24	4.58	11.21	0.64	83570.52	停機	停機	停機	停機	停機	停機