

連續自動監測紀錄日報彙總表

1130905	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	3.16	51.27	8.88	8.43	0.98	87685.36	2.49	30.18	12.86	8.56	0.79	87125.62
01:00	3.90	48.34	10.13	8.61	0.97	86842.12	2.36	31.11	14.01	6.92	0.79	87146.59
02:00	4.60	51.41	10.94	8.09	0.96	87559.90	1.94	36.91	11.06	5.62	0.79	89431.94
03:00	3.34	47.09	16.09	8.25	0.95	84848.09	1.72	32.80	12.77	6.86	0.79	86642.55
04:00	2.29	51.41	11.66	7.18	0.97	87423.29	2.38	35.03	12.48	6.98	0.79	88162.84
05:00	2.25	51.72	12.43	6.53	0.96	86718.36	2.46	36.21	11.53	8.01	0.79	89162.70
06:00	3.30	49.89	14.12	8.40	0.93	85340.11	1.95	33.57	11.36	5.75	0.79	88171.14
07:00	2.38	51.28	10.72	7.31	0.96	86347.38	2.44	34.98	11.83	8.10	0.78	88298.06
08:00	2.44	48.77	12.34	7.32	0.99	85699.39	1.99	32.72	12.70	6.69	0.79	88152.09
09:00	3.31	40.05	13.40	8.07	0.98	82594.15	2.69	31.75	17.12	9.10	0.79	90479.56
10:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	校正	校正	校正	校正	無效	保養
11:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	保養	保養	保養	保養	無效	保養
12:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	保養	保養	保養	保養	無效	保養
13:00	校正	校正	校正	校正	無效	保養	校正	校正	校正	校正	無效	保養
14:00	2.89	53.57	14.04	6.45	0.98	77197.17	2.07	41.96	13.68	6.96	0.85	82334.30
15:00	2.75	58.13	11.84	5.25	0.99	76420.38	2.19	47.29	16.26	7.01	0.82	83193.83
16:00	3.38	57.15	11.66	7.65	0.97	77077.84	2.85	40.88	12.17	9.37	0.81	82815.95
17:00	2.68	56.27	13.96	6.91	0.98	80264.28	1.97	38.02	8.08	7.02	0.83	84971.68
18:00	2.27	54.50	13.09	7.05	1.01	78958.31	2.23	36.60	16.44	7.30	0.85	86393.91
19:00	2.37	56.38	15.59	7.52	1.03	83889.99	4.30	35.81	11.14	6.73	0.85	85821.19
20:00	2.34	51.01	13.80	5.77	1.04	83578.69	1.82	32.56	10.22	6.97	0.85	86522.30
21:00	2.26	49.63	8.65	8.12	1.04	80528.07	1.57	38.44	9.67	7.79	0.84	85829.29
22:00	2.00	56.20	8.76	7.61	1.02	81846.21	0.70	38.77	9.30	6.25	0.84	86572.56
23:00	1.25	59.29	10.47	7.21	0.99	77491.74	0.68	38.32	13.93	7.05	0.81	84062.58