

連續自動監測紀錄日報彙總表

1090310	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.96	72.57	5.74	14.46	1.19	80580.92
01:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.12	65.52	5.29	14.48	1.19	79606.42
02:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.05	66.73	6.93	17.31	1.19	79340.88
03:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.48	63.57	10.43	14.10	1.18	81049.56
04:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.59	62.87	10.62	13.46	1.19	80789.08
05:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.54	63.63	8.13	16.25	1.19	79544.00
06:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.00	63.05	12.73	14.22	1.19	82006.03
07:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.80	67.70	13.16	15.09	1.16	81253.49
08:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.80	65.38	13.18	18.92	1.16	78706.83
09:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	6.93	67.64	5.80	14.95	1.14	80536.82
10:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.16	63.02	10.49	15.07	1.12	80593.84
11:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.21	63.26	8.34	14.48	1.12	82913.11
12:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.37	67.69	3.61	14.15	1.13	78622.66
13:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.50	61.30	7.80	15.23	1.14	81016.04
14:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.02	65.81	4.13	11.53	1.14	79219.64
15:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	9.53	61.06	9.27	12.60	1.13	84059.19
16:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.44	64.90	6.70	11.54	1.13	78067.08
17:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.69	66.69	11.61	14.17	1.12	81196.97
18:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.56	63.37	3.08	13.60	1.11	82265.19
19:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.61	63.06	8.19	15.19	1.11	83486.23
20:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.85	62.97	4.89	14.93	1.12	80836.77
21:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	9.13	65.92	8.60	14.50	1.11	84245.45
22:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.54	65.95	4.78	14.70	1.10	80659.12
23:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.12	64.37	6.26	14.79	1.11	80392.39