

連續自動監測紀錄日報彙總表

1131213	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	3.22	52.40	7.03	9.30	0.97	81858.45	1.50	50.87	16.36	8.54	0.70	82986.20
01:00	3.15	45.72	7.22	9.27	0.97	81759.83	1.63	50.75	18.74	9.36	0.68	80724.15
02:00	3.86	46.07	9.52	8.45	0.97	79941.35	2.12	45.20	16.45	8.43	0.68	79658.65
03:00	3.33	49.00	8.41	10.41	0.97	82280.98	1.55	45.01	14.28	7.77	0.68	81174.49
04:00	3.17	47.34	7.40	8.46	0.97	82319.04	1.91	45.57	15.26	9.12	0.70	80516.06
05:00	3.40	48.73	6.72	9.87	0.97	81794.95	2.08	44.36	13.52	6.62	0.72	80157.70
06:00	3.75	45.40	7.82	9.75	0.97	81572.41	1.83	48.77	11.17	8.00	0.69	81555.02
07:00	3.51	47.13	7.08	9.80	0.97	81356.05	2.20	50.71	11.88	9.04	0.70	79935.40
08:00	3.93	42.51	8.84	9.50	0.97	82509.37	3.38	44.80	13.12	9.39	0.69	80114.43
09:00	3.76	44.05	5.94	7.97	0.97	81864.66	2.43	36.08	12.22	8.11	0.67	79176.86
10:00	保養	保養	保養	保養	0.97	保養	校正	校正	校正	校正	0.66	保養
11:00	校正	校正	校正	校正	無效	保養	校正	校正	校正	校正	無效	保養
12:00	4.29	43.56	6.91	9.57	無效	保養	0.85	28.63	15.33	6.77	無效	保養
13:00	4.31	45.91	11.95	8.78	無效	保養	1.88	36.93	13.87	7.85	無效	保養
14:00	4.27	49.03	10.87	8.87	1.09	78838.90	2.92	41.35	11.59	9.04	0.77	77857.53
15:00	4.73	45.77	12.16	8.11	1.09	80544.56	3.41	40.38	12.70	9.68	0.78	78255.20
16:00	4.28	46.37	6.21	8.60	1.06	80177.14	2.57	45.34	10.02	9.60	0.80	81394.17
17:00	4.41	43.31	7.72	9.39	1.06	80654.03	2.69	44.19	8.41	9.71	0.78	80220.30
18:00	4.48	44.61	5.86	7.91	1.04	80655.92	2.52	44.26	9.40	8.70	0.77	80866.89
19:00	4.03	44.36	12.81	7.96	1.04	81987.60	2.54	45.21	15.25	10.67	0.78	81344.91
20:00	5.78	43.22	6.20	10.48	1.04	81082.58	2.17	44.00	15.97	8.61	0.79	81372.78
21:00	4.61	43.63	11.60	7.81	1.06	80795.38	2.04	46.47	15.61	8.81	0.79	81628.79
22:00	3.90	43.33	8.60	6.81	1.07	82328.55	1.75	48.18	15.45	7.87	0.79	82138.38
23:00	3.72	47.07	8.20	7.26	1.08	81893.62	1.24	49.51	10.17	8.15	0.79	80628.52