

連續自動監測紀錄日報彙總表

1100326	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測 項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm ³ /hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm ³ /hr
00:00	4.46	64.05	6.30	15.98	1.04	87059.98	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
01:00	4.28	63.33	5.43	15.25	1.04	86563.76	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
02:00	4.50	67.56	7.62	14.30	1.04	81300.02	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
03:00	4.57	72.14	5.66	14.57	1.04	82441.10	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
04:00	4.83	64.87	7.17	15.86	1.04	85549.33	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
05:00	4.87	71.64	5.75	14.92	1.04	82563.88	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
06:00	4.32	68.18	4.18	15.20	1.04	81749.50	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
07:00	4.24	69.94	4.34	15.84	1.04	83982.70	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
08:00	4.55	65.82	5.74	16.17	1.02	81056.48	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
09:00	3.47	62.70	5.15	5.94	1.06	83107.24	無效	無效	無效	無效	無效	無效
10:00	5.63	65.54	12.70	2.54	1.06	78753.91	6.26	52.06	18.81	7.37	0.76	77150.12
11:00	6.51	71.32	6.11	11.28	1.08	77066.04	6.47	54.84	11.35	4.16	0.75	73279.92
12:00	4.97	68.33	5.24	17.56	1.08	82315.50	5.66	67.06	6.42	5.29	0.76	73735.15
13:00	6.75	66.31	7.72	14.88	1.07	83570.62	6.27	64.77	4.38	6.58	0.76	73198.69
14:00	6.41	66.76	6.20	15.56	1.09	85560.70	6.85	68.80	10.50	12.92	0.76	74166.59
15:00	5.75	73.39	9.25	15.21	1.10	80043.94	6.11	71.68	13.65	12.48	0.77	75630.40
16:00	4.74	63.74	6.26	14.35	1.10	84909.17	5.23	69.76	9.83	14.01	0.77	75359.30
17:00	4.18	67.75	4.67	13.36	1.10	84699.35	5.71	70.95	13.15	14.74	0.76	74998.27
18:00	6.47	59.85	5.63	18.24	1.08	85465.11	6.31	61.44	13.22	19.62	0.77	75840.95
19:00	3.24	70.42	4.17	15.39	1.09	77823.22	3.92	71.39	9.93	15.32	0.76	71944.80
20:00	3.91	69.45	6.89	14.64	1.08	73363.12	5.05	74.05	7.71	15.85	0.77	71883.93
21:00	6.34	61.81	5.72	16.23	1.08	87571.42	7.31	67.51	6.79	18.33	0.77	80184.82
22:00	3.73	61.17	7.24	12.34	1.06	88005.07	5.18	69.60	6.69	14.27	0.75	75041.12
23:00	4.94	65.54	8.81	12.44	1.05	83899.24	5.77	67.24	10.53	13.08	0.75	77292.30