

連續自動監測紀錄日報彙總表

1140904	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測 項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	1.42	41.30	12.10	9.56	0.97	79698.32	3.37	35.29	8.13	8.59	0.89	78019.17
01:00	1.83	40.64	8.56	10.86	0.97	80934.53	4.13	35.51	8.59	10.39	0.89	78019.25
02:00	1.57	40.57	8.53	9.39	0.97	81189.13	7.39	40.08	9.24	12.30	0.88	77298.94
03:00	1.74	46.42	7.95	11.64	0.97	82730.84	3.91	40.15	8.05	6.05	0.87	77308.67
04:00	1.47	34.04	14.62	8.75	0.97	79361.45	4.83	33.40	8.39	9.46	0.87	76209.17
05:00	1.32	41.10	9.53	9.35	0.97	81176.95	4.34	36.44	7.31	8.34	0.88	77333.85
06:00	1.28	43.36	7.96	10.70	0.97	82322.78	4.50	34.98	8.15	10.45	0.88	77926.22
07:00	1.88	38.05	7.99	13.37	0.97	81112.72	4.40	41.66	8.19	10.33	0.88	78220.87
08:00	1.04	35.46	7.26	4.55	0.94	82837.96	4.29	36.08	8.68	8.48	0.89	77156.17
09:00	1.13	42.36	7.32	11.71	0.98	82565.75	4.61	37.40	7.99	9.05	0.88	76898.76
10:00	1.13	42.60	6.08	9.37	0.94	81128.60	3.60	30.92	8.76	9.34	0.89	79257.58
11:00	保養	保養	保養	保養	0.98	保養	校正	校正	校正	校正	0.90	保養
12:00	保養	保養	保養	保養	0.99	保養	保養	保養	保養	保養	0.89	保養
13:00	2.10	40.57	12.82	11.58	0.99	81043.84	1.89	23.47	無效	2.55	0.84	76014.27
14:00	1.32	48.69	10.42	7.85	0.98	80784.10	4.17	29.30	18.52	9.33	0.85	74977.93
15:00	1.90	44.11	15.49	10.39	0.96	82446.17	4.06	44.14	11.88	9.79	0.86	77817.45
16:00	1.25	46.09	10.34	10.76	0.98	82484.15	3.31	45.54	10.03	8.61	0.86	81008.02
17:00	0.66	47.44	10.57	8.74	0.99	82755.69	3.26	42.55	9.24	9.14	0.86	80350.96
18:00	0.45	49.06	7.36	11.71	1.00	83459.04	3.53	43.44	8.68	9.47	0.86	80636.41
19:00	0.24	46.99	7.22	9.52	0.98	83691.97	2.55	43.15	8.84	10.24	0.86	81215.69
20:00	0.28	43.56	7.47	9.65	0.97	84549.32	1.49	42.50	8.82	10.27	0.88	81888.38
21:00	0.42	47.49	7.64	10.57	0.97	84506.72	1.65	37.60	9.05	9.12	0.88	81567.96
22:00	0.38	48.62	8.46	8.69	1.00	84136.55	1.19	41.05	8.60	9.10	0.87	82904.36
23:00	0.28	46.86	8.80	10.92	0.99	83363.32	0.86	41.80	8.25	6.70	0.85	81307.11