

連續自動監測紀錄日報彙總表

1140606	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測 項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	0.58	48.87	10.95	8.45	1.01	80766.64	1.57	43.30	12.11	6.84	0.92	78964.18
01:00	0.63	50.48	13.02	8.62	1.01	80522.22	2.23	45.69	10.37	7.24	0.92	81713.73
02:00	0.75	58.81	9.93	8.94	1.01	82773.82	1.67	34.11	14.79	7.24	0.90	76475.66
03:00	0.75	40.88	13.86	8.51	1.01	80105.05	2.63	46.66	16.84	7.44	0.91	81639.99
04:00	1.03	48.80	8.58	9.40	1.02	79488.76	3.10	48.24	10.05	7.75	0.91	80810.58
05:00	1.00	51.74	8.80	7.23	1.01	79482.76	3.43	46.25	15.90	9.04	0.91	80694.69
06:00	0.64	52.37	11.48	8.50	1.02	79755.99	3.18	41.91	11.40	7.75	0.91	78899.22
07:00	0.82	53.08	8.38	8.81	0.99	79648.46	2.77	45.04	11.20	6.48	0.94	79277.46
08:00	0.71	58.80	10.43	9.27	0.97	81274.51	2.05	50.14	10.63	7.15	0.96	81982.97
09:00	0.51	43.81	10.85	8.07	1.00	79054.96	1.88	57.85	8.19	8.23	0.94	81756.73
10:00	0.46	52.27	7.86	6.71	0.97	80066.65	1.74	51.37	8.61	4.74	0.94	83012.61
11:00	0.91	49.62	10.04	8.37	1.00	80160.19	3.35	45.39	11.85	11.01	0.95	79875.63
12:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	保養	保養	保養	保養	保養	保養
13:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	保養	保養	保養	保養	保養	保養
14:00	校正	校正	校正	校正	無效	保養	校正	校正	校正	校正	無效	保養
15:00	0.83	48.03	9.18	7.87	0.96	無效	1.86	50.21	8.77	7.02	1.01	81037.28
16:00	0.89	49.48	9.79	8.84	0.94	79641.70	2.07	46.41	11.94	8.07	1.01	79423.21
17:00	0.92	52.31	15.98	9.27	0.94	80416.79	1.93	43.79	12.43	7.00	1.00	78627.86
18:00	0.84	57.21	12.81	9.25	0.94	80520.02	1.62	36.54	22.99	7.32	1.00	79051.13
19:00	0.47	56.08	8.73	8.09	0.97	79472.23	1.79	47.27	8.33	8.17	0.98	80113.83
20:00	0.59	54.96	10.87	8.14	0.98	81657.44	1.78	49.44	9.70	8.74	0.97	80582.33
21:00	0.66	49.13	9.54	9.60	0.99	80232.25	1.30	47.57	13.22	6.79	0.99	81710.70
22:00	0.38	53.54	9.21	7.02	0.98	79072.49	1.55	43.18	12.28	6.60	0.98	79698.85
23:00	0.86	58.85	9.42	9.50	0.98	80043.44	2.22	45.12	9.46	8.74	0.99	80363.85