

連續自動監測紀錄日報彙總表

1061021		煙道排放口編號 P001					煙道排放口編號 P002					
監測項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	鹽酸	不透光率	排放流率	二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	鹽酸	不透光率	排放流率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	3.78	64.46	34.72	10.03	0.92	49506.43	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
01:00	3.95	65.00	40.94	10.75	0.91	49293.75	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
02:00	3.10	72.01	22.45	10.63	0.92	49028.01	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
03:00	2.84	57.37	38.70	10.86	0.90	49594.08	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
04:00	4.46	69.19	24.12	11.32	0.91	48114.83	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
05:00	3.18	58.74	31.63	10.76	0.91	50328.46	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
06:00	2.27	60.36	33.60	10.86	0.91	50630.39	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
07:00	1.90	58.37	40.06	25.36	0.91	49268.58	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
08:00	2.65	45.79	45.90	15.17	0.92	51368.99	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
09:00	7.88	69.24	14.19	13.27	0.92	47294.13	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
10:00	2.08	65.37	32.33	12.87	0.93	49050.39	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
11:00	2.05	72.25	10.23	11.93	0.90	47277.69	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
12:00	2.72	62.74	15.75	10.90	0.91	48615.41	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
13:00	2.25	62.07	16.65	11.23	0.91	48973.18	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
14:00	2.97	59.23	34.89	10.64	0.94	49729.15	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
15:00	6.74	65.36	16.12	11.68	0.91	48980.23	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
16:00	3.96	60.69	39.84	15.23	0.92	50527.41	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
17:00	2.83	55.48	66.42	11.84	0.93	51142.95	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
18:00	2.73	54.69	17.14	11.64	0.93	51149.96	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
19:00	2.93	55.23	58.27	11.16	0.92	51413.97	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
20:00	4.60	60.62	32.25	11.88	0.91	48990.26	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
21:00	3.67	57.89	22.77	13.24	0.90	49050.65	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
22:00	3.72	58.63	21.35	12.51	0.91	49821.36	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
23:00	3.92	62.63	13.02	13.06	0.90	48791.59	保養	保養	保養	保養	保養	保養