

連續自動監測紀錄日報彙總表

1061006		煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
時間	監測項目	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS
		二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	鹽酸	不透光率	排放流率	二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	鹽酸	不透光率	排放流率
		ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm <sup>3</sup> /hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm <sup>3</sup> /hr
00:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	9.31	37.88	19.23	4.67	1.08	83474.8
01:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	8.07	42.81	13.87	3.33	1.08	81230.54
02:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	8.51	38.68	19.41	2.68	1.08	82163.63
03:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	8.31	34.23	26.71	2.76	1.08	81125.56
04:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	8.19	35.21	27.69	2.20	1.09	80549.65
05:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	8.52	30.76	23.70	2.88	1.09	86438.7
06:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	8.58	34.72	18.17	2.25	1.10	83249.97
07:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	8.26	32.37	36.01	2.48	1.09	84466.74
08:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	8.03	39.36	16.09	4.95	1.09	83028.68
09:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	8.04	42.29	13.86	4.02	1.08	79447.67
10:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	8.57	34.26	30.67	5.38	1.08	82418.85
11:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	8.32	39.88	13.43	6.47	1.09	78729.85
12:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	9.47	44.68	30.70	6.43	1.09	79712.24
13:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	9.51	41.49	29.37	7.02	1.08	76483.2
14:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	8.46	36.29	15.84	6.18	1.10	80285.57
15:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	8.93	44.46	23.65	6.76	1.09	82342.98
16:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	8.41	38.33	19.63	6.83	1.08	81632.88
17:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	8.56	42.48	16.43	6.53	1.08	80403.17
18:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	8.28	44.28	12.05	5.46	1.10	82814.4
19:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	8.20	44.04	19.46	7.00	1.10	84228.89
20:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	8.04	45.83	26.43	6.97	1.09	84822.16
21:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	8.25	48.43	18.15	7.54	1.09	81920.58
22:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	8.70	48.96	16.46	8.17	1.09	78269.89
23:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停機	8.07	43.01	18.94	6.29	1.08	75636.39

