

連續自動監測紀錄日報彙總表

1110322	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測 項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	3.23	46.79	4.54	14.96	0.96	84224.10	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
01:00	3.25	46.24	6.26	13.23	0.97	82400.70	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
02:00	5.87	44.47	11.79	15.24	0.97	79207.54	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
03:00	5.04	46.48	5.10	14.89	0.96	80528.24	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
04:00	4.00	49.57	5.58	14.07	0.96	79748.80	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
05:00	3.62	50.36	1.48	14.53	0.97	81859.71	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
06:00	3.21	49.55	3.40	14.10	0.95	82060.52	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
07:00	4.04	49.58	2.07	14.28	0.96	80066.81	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
08:00	4.59	52.03	5.18	13.91	0.98	78429.82	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
09:00	3.96	34.21	12.54	14.03	0.97	82213.41	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
10:00	3.68	48.55	2.63	14.19	0.97	79505.40	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
11:00	3.85	47.86	3.44	14.73	0.96	79566.25	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
12:00	3.42	48.19	4.46	13.47	0.96	80668.27	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
13:00	3.40	48.55	6.13	15.15	0.97	80200.73	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
14:00	3.59	46.55	6.70	14.72	0.98	79817.33	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
15:00	4.31	49.72	10.06	15.14	0.98	78781.68	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
16:00	4.43	50.53	6.41	14.21	0.99	82933.89	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
17:00	3.24	53.68	2.15	15.00	0.98	81062.41	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
18:00	2.61	56.05	1.49	14.97	0.98	82743.60	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
19:00	4.04	53.70	4.25	14.81	0.98	81442.27	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
20:00	3.71	55.14	3.77	14.62	0.98	79887.61	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
21:00	2.54	56.02	4.25	14.25	0.99	81579.84	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
22:00	2.35	59.37	6.09	15.21	0.98	83619.36	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
23:00	2.22	59.19	5.85	14.26	0.98	82758.29	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐