

連續自動監測紀錄日報彙總表

1070727		煙道排放口編號 P001					煙道排放口編號 P002						
時間	監測項目	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
		二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流率
		ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00		停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	12.40	79.04	6.28	0.43	1.78	60952.37
01:00		停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.90	73.15	6.20	0.84	1.78	63644.64
02:00		停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.71	56.28	16.75	0.45	1.78	64934.01
03:00		停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.74	59.30	13.32	0.49	1.77	63078.06
04:00		停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.32	61.32	17.13	0.75	1.78	61308.25
05:00		停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.22	58.65	9.22	0.53	1.76	60891.75
06:00		停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.52	54.67	8.18	0.44	1.77	64277.54
07:00		停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	12.48	62.88	9.03	7.52	1.77	61171.68
08:00		停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	13.35	58.46	13.11	4.46	1.77	63755.57
09:00		停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	16.26	51.27	23.53	2.55	1.77	63663.13
10:00		停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	16.11	64.25	8.36	2.41	1.77	63276.92
11:00		停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	17.08	43.06	40.55	3.51	1.75	68263.27
12:00		停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	17.30	43.19	11.19	4.37	1.75	63324.92
13:00		停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	18.58	43.46	10.81	6.44	1.74	65296.16
14:00		停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	17.74	44.72	16.37	5.54	1.73	62605.06
15:00		停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	21.41	46.53	25.85	17.98	1.72	65958.93
16:00		停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	14.95	49.14	6.18	6.13	1.72	62407.44
17:00		停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	14.29	49.41	3.48	3.48	1.72	60924.36
18:00		停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	14.04	48.41	3.42	2.39	1.73	63062.02
19:00		停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	14.54	52.23	5.40	4.71	1.73	60441.24
20:00		停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	13.67	62.26	3.02	1.44	1.73	61905.97
21:00		停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	14.22	52.42	7.04	6.22	1.73	62607.18
22:00		停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	15.88	58.15	6.79	8.12	1.72	62054.05
23:00		停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	14.47	54.10	5.95	14.17	1.73	63339.19