

連續自動監測紀錄日報彙總表

1080122		煙道排放口編號 P001					煙道排放口編號 P002					
監測 項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	8.28	73.66	2.81	10.16	0.73	83052.81	14.53	82.20	1.29	9.40	1.29	71471.00
01:00	8.32	79.56	2.14	9.81	0.75	82291.08	14.87	81.79	1.77	9.65	1.29	70439.29
02:00	8.73	77.45	1.63	11.35	0.77	84142.02	14.90	81.05	2.25	8.23	1.30	70163.78
03:00	9.89	80.95	2.05	11.18	0.78	82681.08	15.69	82.87	2.40	11.94	1.32	69176.30
04:00	9.26	77.46	2.65	13.21	0.78	82463.57	15.29	86.97	1.61	10.75	1.31	69745.83
05:00	8.22	72.95	4.10	12.92	0.77	85548.25	13.86	68.94	35.83	8.00	1.34	72653.74
06:00	8.31	74.64	4.69	13.74	0.77	80431.56	14.53	73.17	9.14	6.16	1.33	70517.06
07:00	8.24	72.53	2.95	11.71	0.77	83168.73	15.52	83.55	2.61	8.96	1.33	68496.61
08:00	9.70	74.48	2.19	12.66	0.77	81724.20	15.55	91.87	2.20	9.88	1.33	69082.06
09:00	10.95	77.11	2.35	14.82	0.78	83345.04	15.90	81.34	5.57	13.86	1.32	72021.47
10:00	無效	無效	無效	無效	0.78	無效	無效	無效	無效	無效	1.32	無效
11:00	無效	無效	無效	無效	無效	無效	無效	無效	無效	無效	無效	無效
12:00	無效	無效	無效	無效	0.71	無效	無效	無效	無效	無效	無效	無效
13:00	7.71	78.82	3.90	8.51	0.75	81742.73	14.54	90.35	5.11	7.96	1.31	71212.25
14:00	8.38	77.18	2.08	11.00	0.76	82982.39	14.40	77.13	16.23	7.59	1.32	72263.20
15:00	8.14	81.82	1.28	11.54	0.77	82360.73	14.59	72.44	29.32	9.05	1.33	71476.84
16:00	8.96	75.22	1.65	12.63	0.77	83879.86	14.82	74.29	27.56	7.94	1.32	72268.70
17:00	7.87	78.38	1.61	8.92	0.77	83472.56	14.86	79.08	19.03	10.82	1.33	72064.88
18:00	9.13	79.76	1.53	9.08	0.77	82718.74	15.51	75.88	15.42	11.73	1.31	71508.40
19:00	8.36	74.45	1.21	8.58	0.76	83579.06	14.64	89.17	3.87	9.02	1.31	69403.76
20:00	9.17	74.27	3.08	10.76	0.75	82977.28	14.79	83.98	5.58	7.20	1.32	69405.53
21:00	8.26	80.19	5.59	9.35	0.73	84590.20	15.14	68.73	41.65	7.20	1.28	72053.17
22:00	8.06	76.68	3.60	8.80	0.73	84741.00	14.83	73.71	4.73	8.74	1.32	71385.55
23:00	7.85	73.38	2.33	8.92	0.75	83671.52	14.80	87.40	4.60	6.68	1.29	70434.62