

連續自動監測紀錄日報彙總表

1100211	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	4.08	37.02	14.68	14.20	1.12	80622.62	6.57	60.74	14.05	12.41	1.03	71860.22
01:00	0.55	39.07	15.66	19.10	1.12	無效	6.17	65.12	12.61	15.56	1.04	69903.13
02:00	停爐	停爐	停爐	停爐	1.12	停爐	4.64	65.79	6.74	16.86	1.05	73638.60
03:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.06	60.08	8.84	16.16	1.05	73979.17
04:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.31	55.45	8.10	16.28	1.07	73136.32
05:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.02	57.99	8.67	15.41	1.07	73142.97
06:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.01	57.38	8.29	16.22	1.08	73314.22
07:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.71	57.42	7.99	15.56	1.07	74910.17
08:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.17	57.27	6.38	16.65	1.06	71850.33
09:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.42	61.22	9.37	15.29	1.09	70915.72
10:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.93	52.93	15.10	17.32	1.10	76934.30
11:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.15	60.64	10.17	5.00	1.11	73932.65
12:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.85	63.91	10.76	15.96	1.09	73703.82
13:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.07	61.42	8.24	15.61	1.08	72338.87
14:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.88	63.53	8.23	17.25	1.09	68918.36
15:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.82	65.16	5.19	17.28	1.11	73343.45
16:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.51	54.22	11.00	16.53	1.10	74786.95
17:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.66	57.66	7.76	16.36	1.10	73599.78
18:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.00	58.85	6.94	15.94	1.10	70745.22
19:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.88	63.58	4.85	15.65	1.11	69868.87
20:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.99	56.46	8.25	15.70	1.11	74053.29
21:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.56	58.66	5.99	15.59	1.11	74503.44
22:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.59	57.58	6.37	15.51	1.10	74619.75
23:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.60	64.52	9.91	15.30	1.10	70766.18