

連續自動監測紀錄日報彙總表

1080510		煙道排放口編號 P001					煙道排放口編號 P002						
時間	監測項目	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS
		二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
		ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00		8.35	81.97	3.28	10.11	0.62	76407.62	23.05	66.45	23.07	0.17	1.21	65160.55
01:00		7.56	78.11	2.61	8.12	0.63	82017.72	23.35	117.63	23.66	0.10	1.21	54881.96
02:00		7.41	99.56	1.19	5.72	0.63	77007.68	停機	停機	停機	停機	停機	停機
03:00		6.93	83.41	7.66	4.70	0.63	81039.17	停機	停機	停機	停機	停機	停機
04:00		7.33	85.41	11.18	5.61	0.63	81347.64	停機	停機	停機	停機	停機	停機
05:00		8.76	70.65	21.32	9.21	0.62	81843.15	停機	停機	停機	停機	停機	停機
06:00		8.29	91.45	2.82	8.95	0.62	79652.38	停機	停機	停機	停機	停機	停機
07:00		8.35	84.62	4.28	9.87	0.64	82311.21	停機	停機	停機	停機	停機	停機
08:00		7.82	90.53	2.98	7.31	0.61	77708.87	停機	停機	停機	停機	停機	停機
09:00		7.78	91.28	2.50	7.70	0.63	77078.54	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10:00		8.72	91.02	4.81	9.87	0.66	73980.66	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11:00		8.28	103.46	12.64	10.78	0.67	71861.13	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12:00		7.60	77.01	3.89	8.04	0.65	80405.88	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13:00		7.71	66.44	20.39	8.67	0.66	85102.72	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14:00		9.00	72.78	31.61	11.69	0.67	87425.24	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15:00		8.65	71.79	4.20	11.37	0.67	82065.08	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16:00		7.70	71.63	3.32	9.86	0.66	83242.29	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17:00		7.77	77.32	1.58	10.83	0.65	82540.83	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18:00		7.37	73.30	1.19	8.73	0.66	83564.29	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19:00		8.36	79.21	1.24	10.17	0.66	82763.26	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20:00		8.77	77.80	1.69	10.91	0.65	82211.54	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21:00		12.66	65.04	13.29	13.35	0.65	86978.67	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22:00		9.63	84.85	4.23	11.67	0.65	81252.74	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23:00		8.15	82.76	1.59	8.83	0.64	80459.50	停機	停機	停機	停機	停機	停機