

連續自動監測紀錄日報彙總表

1141112	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測 項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	0.84	56.39	9.41	8.22	0.93	83538.29	0.66	57.38	11.32	5.71	0.77	80078.37
01:00	0.98	56.81	7.24	8.99	0.93	82867.23	1.89	52.05	10.97	7.82	0.77	82339.13
02:00	0.89	60.79	8.48	7.89	0.92	81186.91	0.90	60.03	10.63	6.36	0.77	83042.23
03:00	0.48	47.55	10.02	8.02	0.93	84467.55	0.56	55.58	11.93	6.50	0.77	84569.77
04:00	0.16	67.49	7.43	4.17	0.94	78544.37	0.68	56.65	10.04	7.22	0.77	84079.02
05:00	0.55	50.10	12.96	7.29	0.94	84931.18	1.18	53.81	9.53	7.65	0.77	84413.15
06:00	0.51	60.07	8.12	7.47	0.90	85776.78	0.76	57.03	10.11	6.19	0.76	83625.58
07:00	0.39	57.03	8.18	6.13	0.91	81369.19	0.87	58.04	9.44	6.16	0.76	85055.37
08:00	0.30	56.90	6.00	6.08	0.92	82864.51	1.36	50.96	16.69	7.28	0.77	82988.20
09:00	0.43	58.27	5.63	7.26	0.91	82021.11	0.98	58.62	9.04	7.73	0.79	85020.11
10:00	0.31	45.16	6.31	6.36	0.88	81273.45	1.03	54.44	10.52	7.34	0.79	81209.96
11:00	保養	保養	保養	保養	0.87	保養	校正	校正	校正	校正	0.78	保養
12:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	保養	保養	保養	保養	無效	保養
13:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	保養	保養	保養	保養	無效	保養
14:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	保養	保養	保養	保養	無效	保養
15:00	校正	校正	校正	校正	無效	保養	保養	保養	保養	保養	無效	保養
16:00	2.65	53.58	12.03	12.00	0.89	83245.35	3.68	55.18	16.37	11.22	0.77	87492.68
17:00	2.43	56.56	9.59	12.50	0.88	78855.76	2.84	45.87	11.95	7.86	0.78	80426.78
18:00	1.38	61.01	7.02	8.96	0.87	83160.02	1.21	53.90	16.22	7.12	0.77	81970.90
19:00	1.96	51.14	9.24	8.99	0.87	81850.96	1.15	52.27	11.64	3.79	0.77	82706.22
20:00	1.39	44.66	9.16	7.73	0.88	79010.65	1.30	45.75	16.20	6.82	0.77	79934.09
21:00	1.26	52.98	10.02	8.04	0.89	75746.08	1.21	48.70	13.43	5.85	0.78	80539.06
22:00	1.09	60.19	8.35	5.05	0.90	79792.09	2.76	50.34	9.20	12.03	0.78	82723.05
23:00	1.01	48.83	12.83	5.65	0.90	78079.88	1.76	52.13	10.89	9.38	0.78	81971.72