

連續自動監測紀錄日報彙總表

1070811		煙道排放口編號 P001					煙道排放口編號 P002					
監測項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	鹽酸	不透光率	排放流率	二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	鹽酸	不透光率	排放流率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.22	58.65	5.57	0.13	1.62	69437.07
01:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.21	63.64	4.57	0.06	1.62	66971.45
02:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	10.89	51.55	20.50	0.04	1.62	70753.50
03:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.27	58.65	15.75	0.03	1.61	66678.55
04:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.70	56.76	31.88	0.30	1.61	69140.69
05:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	10.99	61.36	12.24	0.18	1.62	67381.77
06:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	10.61	55.74	8.80	0.02	1.62	68106.31
07:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.37	58.17	7.32	0.13	1.62	68151.87
08:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	12.51	69.12	7.22	0.10	1.62	64487.32
09:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	14.77	66.87	20.98	1.17	1.63	64703.17
10:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	15.41	56.78	23.34	3.03	1.62	67403.27
11:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	16.18	52.77	13.97	8.39	1.62	68264.31
12:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	16.71	55.20	18.39	5.75	1.62	67539.50
13:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	17.74	55.65	25.75	5.74	1.63	69675.23
14:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	17.41	53.48	15.75	6.46	1.62	67519.69
15:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	15.85	55.95	17.49	3.99	1.62	68414.83
16:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	17.11	51.56	47.06	7.96	1.61	68597.44
17:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	15.37	56.79	16.47	7.20	1.62	67388.43
18:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	15.38	56.87	7.19	5.14	1.62	68189.72
19:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	16.61	59.43	7.57	13.15	1.62	67360.57
20:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	13.05	57.44	15.78	2.90	1.62	68381.46
21:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	13.88	55.75	28.00	2.13	1.61	69819.71
22:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	19.01	52.38	37.17	9.14	1.61	69728.00
23:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	12.92	65.00	4.84	6.12	1.61	68475.21