

連續自動監測紀錄日報彙總表

1140312	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測 項目  時間	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm <sup>3</sup> /hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm <sup>3</sup> /hr
00:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.55	27.38	19.64	9.26	0.85	77239.28
01:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.49	29.66	8.48	10.73	0.86	75914.21
02:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.53	26.69	14.76	8.12	0.86	75402.69
03:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.60	24.79	12.63	9.62	0.88	74555.30
04:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.02	27.56	13.45	9.04	0.87	77043.55
05:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.62	31.61	5.83	9.65	0.87	75489.51
06:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.37	28.02	7.92	7.37	0.86	74917.96
07:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.45	29.93	9.07	8.49	0.86	75725.91
08:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.61	28.25	17.01	9.59	0.85	76260.04
09:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.91	28.86	10.71	9.59	0.86	74551.21
10:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.66	19.68	5.50	8.09	0.85	74946.95
11:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.76	21.35	11.32	9.59	0.87	74763.54
12:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.59	22.77	13.82	7.16	0.86	73432.34
13:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.80	23.85	11.58	8.48	0.86	73471.76
14:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.57	25.00	9.57	6.89	0.85	74957.83
15:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.72	25.39	13.52	8.70	0.85	75133.85
16:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.53	25.09	9.38	6.88	0.86	74913.88
17:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.57	22.51	9.10	7.85	0.85	75149.66
18:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.35	21.60	10.40	7.06	0.87	74526.93
19:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.37	25.82	11.43	8.25	0.86	75265.86
20:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.33	24.21	11.64	8.97	0.87	74307.64
21:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.04	23.53	10.41	8.06	0.85	74778.58
22:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.38	20.76	16.02	8.04	0.84	75163.50
23:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.68	24.03	12.24	7.77	0.85	73195.23