

連續自動監測紀錄日報彙總表

1120307		煙道排放口編號 P001					煙道排放口編號 P002					
監測 項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	4.05	54.99	6.42	9.85	1.30	80139.49	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
01:00	4.18	55.58	6.17	10.16	1.29	81085.61	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
02:00	3.81	56.64	5.15	10.66	1.27	82669.71	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
03:00	3.26	57.26	5.31	9.44	1.29	82102.08	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
04:00	3.28	54.95	5.86	9.86	1.27	80684.37	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
05:00	3.20	54.97	6.49	8.77	1.29	79176.31	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
06:00	3.23	59.28	5.58	9.52	1.29	82568.48	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
07:00	3.37	53.37	5.83	8.18	1.32	81614.93	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
08:00	3.80	55.50	5.59	9.49	1.27	82522.17	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
09:00	4.54	41.31	11.71	9.69	1.26	80393.08	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
10:00	4.09	50.40	11.29	10.14	1.25	82539.91	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
11:00	4.06	51.13	6.61	10.29	1.21	81038.98	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
12:00	4.50	53.77	7.44	9.28	1.25	79167.46	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
13:00	4.36	56.47	7.10	9.68	1.25	78628.13	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
14:00	4.39	55.25	7.50	9.88	1.23	78304.83	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
15:00	5.92	54.07	17.60	10.67	1.23	74649.83	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
16:00	5.71	48.20	8.64	8.75	1.26	76992.66	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
17:00	4.60	50.61	6.15	8.95	1.25	76764.81	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
18:00	4.62	51.15	4.35	9.03	1.25	79799.34	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
19:00	4.92	59.20	9.24	9.01	1.24	75850.96	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
20:00	5.54	52.26	14.73	11.14	1.25	77138.69	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
21:00	5.11	54.08	8.07	10.60	1.24	76709.24	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
22:00	4.60	54.09	7.48	9.32	1.25	77953.54	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
23:00	4.08	59.66	6.06	8.75	1.23	80177.11	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐