

連續自動監測紀錄日報彙總表

1120428		煙道排放口編號 P001					煙道排放口編號 P002					
監測項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	4.99	54.85	7.31	11.33	1.29	71185.36	4.65	65.85	8.54	10.13	1.13	53874.36
01:00	5.28	50.77	6.27	9.82	1.30	76625.28	5.90	81.53	10.59	10.86	1.11	32532.31
02:00	4.83	54.81	6.41	10.94	1.30	77217.57	5.23	56.75	5.85	10.24	1.11	54035.61
03:00	4.65	55.54	6.53	10.10	1.30	74748.74	5.09	60.73	6.56	11.21	1.10	55497.69
04:00	5.13	54.78	6.11	11.35	1.29	75730.02	5.71	57.21	9.51	10.07	1.10	54041.93
05:00	4.69	55.06	6.09	9.60	1.30	75154.30	5.48	56.33	5.03	9.74	1.10	56240.56
06:00	3.99	58.79	8.88	7.75	1.30	66916.59	5.35	58.55	8.56	8.70	1.11	54231.60
07:00	4.40	46.49	7.79	10.11	1.28	76837.26	7.19	65.04	8.14	13.01	1.11	51947.69
08:00	4.70	51.86	14.00	10.41	1.33	72961.61	6.54	57.48	10.58	12.37	1.10	49754.31
09:00	5.04	46.65	8.73	10.78	1.33	68524.48	7.54	58.38	7.07	10.67	1.10	48702.14
10:00	4.17	53.47	5.40	9.08	1.33	73763.87	5.84	48.06	13.89	10.76	1.10	56511.04
11:00	4.92	49.85	6.00	13.16	1.38	78279.97	保養	保養	保養	保養	1.10	保養
12:00	4.19	54.39	7.19	7.91	1.34	76729.33	保養	保養	保養	保養	無效	保養
13:00	4.48	48.42	6.10	7.15	1.34	78368.14	保養	保養	保養	保養	無效	保養
14:00	5.75	49.14	6.45	9.34	1.33	76042.82	保養	保養	保養	保養	無效	保養
15:00	4.95	50.20	6.38	10.17	1.38	75049.77	保養	保養	保養	保養	1.03	保養
16:00	校正	校正	校正	校正	1.40	保養	保養	保養	保養	保養	1.02	保養
17:00	5.63	52.33	13.17	12.37	1.39	76872.83	保養	保養	保養	保養	1.04	91182.21
18:00	4.34	53.01	5.82	9.49	1.34	72603.49	保養	保養	保養	保養	1.07	保養
19:00	4.53	51.21	7.04	10.61	1.33	73563.89	6.24	43.07	17.33	12.91	1.03	82386.52
20:00	5.64	51.58	7.43	12.11	1.37	77238.55	4.40	49.93	5.28	10.06	1.06	79264.85
21:00	5.19	53.70	10.32	12.05	1.34	78255.53	4.50	49.63	4.66	10.85	1.07	80710.93
22:00	4.65	50.58	10.69	9.41	1.30	78945.47	5.82	48.21	10.10	10.40	1.07	81503.66
23:00	4.27	49.32	8.71	10.33	1.31	77565.16	4.64	50.72	6.64	10.03	1.06	80863.32