

連續自動監測紀錄日報彙總表

1090703	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測 項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	3.19	56.86	6.17	15.52	0.88	82681.54	2.21	62.25	12.17	11.21	1.02	77614.09
01:00	2.65	65.40	1.48	13.99	0.87	80637.87	2.47	71.08	7.93	13.56	1.02	74176.38
02:00	2.58	57.10	2.44	13.71	0.87	82098.63	2.17	61.98	10.23	14.27	1.02	75564.03
03:00	2.54	69.40	6.75	10.90	0.87	79666.69	2.14	64.82	6.28	13.30	1.01	74790.37
04:00	2.51	53.80	6.44	10.02	0.87	80991.03	2.36	68.60	7.09	11.86	1.02	74767.76
05:00	2.70	55.83	3.42	13.12	0.87	83440.11	4.53	61.47	15.76	11.88	1.02	78552.92
06:00	2.89	66.39	4.99	13.69	0.87	82263.35	2.62	69.43	8.39	11.71	1.02	75443.08
07:00	3.18	61.73	1.71	12.83	0.88	80996.67	2.26	66.90	6.77	13.41	1.03	79107.43
08:00	3.27	57.28	2.82	15.52	0.88	83203.78	2.75	69.81	7.75	13.89	1.04	81188.55
09:00	2.90	60.31	8.32	12.87	0.87	86108.37	5.10	70.82	11.11	15.27	1.02	82359.00
10:00	無效	無效	無效	無效	0.91	無效	維護	維護	維護	維護	無效	維護
11:00	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
12:00	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
13:00	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
14:00	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
15:00	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
16:00	4.26	64.17	11.26	15.67	0.92	81987.96	3.70	69.20	14.69	17.30	1.01	74670.92
17:00	3.34	66.57	4.84	15.87	0.87	79346.47	2.69	72.20	7.79	16.90	0.99	74353.53
18:00	2.79	70.46	4.01	15.10	0.89	78231.01	2.58	71.37	7.02	15.61	1.01	75163.10
19:00	2.94	72.10	1.09	13.10	0.85	77493.86	1.84	77.46	8.37	11.12	1.00	69233.76
20:00	3.27	55.05	9.81	16.15	0.85	83448.51	1.69	62.66	14.55	11.64	1.01	75863.47
21:00	3.00	59.88	10.69	14.70	0.86	83543.02	2.20	72.30	9.34	12.65	1.00	72752.80
22:00	3.77	61.84	7.23	18.84	0.86	82248.00	3.24	68.20	11.03	16.82	1.00	73987.14
23:00	3.44	66.53	4.76	17.48	0.86	80519.96	6.42	68.37	10.62	20.62	1.00	75782.93