

連續自動監測紀錄日報彙總表

1120509	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測 項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	5.03	51.73	5.21	11.21	1.18	78887.49	4.36	49.22	8.32	11.65	1.01	79282.38
01:00	4.11	51.09	4.67	9.40	1.18	77266.29	4.37	50.87	7.11	10.62	1.00	80078.36
02:00	3.78	48.40	4.96	9.99	1.19	80370.30	4.19	50.47	7.27	10.03	1.01	80567.35
03:00	4.11	48.51	7.79	8.66	1.18	72914.02	3.82	51.17	10.04	10.79	1.00	77876.24
04:00	4.14	50.61	4.63	10.11	1.18	78600.03	3.91	52.07	6.60	10.71	1.00	81538.79
05:00	4.54	54.01	5.31	11.65	1.18	80464.15	4.95	51.97	7.12	11.60	1.01	79340.67
06:00	4.29	52.19	5.27	8.57	1.17	77124.86	4.43	51.50	8.22	11.41	1.00	81347.98
07:00	3.89	51.01	4.88	9.07	1.19	78421.91	4.64	50.42	12.31	10.00	1.01	81324.76
08:00	4.78	50.80	5.55	10.59	1.20	76125.73	4.46	50.99	6.66	10.71	1.00	78416.38
09:00	4.72	41.32	9.13	9.97	1.19	78923.21	4.96	52.19	8.60	10.40	1.00	79112.16
10:00	4.55	51.85	6.11	10.01	1.20	79604.55	校正	校正	校正	校正	1.00	保養
11:00	保養	保養	保養	保養	無效	無效	保養	保養	保養	保養	無效	保養
12:00	校正	校正	校正	校正	1.18	保養	校正	校正	校正	校正	0.99	保養
13:00	5.16	47.31	8.69	9.89	1.18	79790.94	3.52	47.83	11.36	9.06	0.99	80822.93
14:00	4.81	52.43	6.84	9.86	1.21	77526.94	4.76	53.11	9.50	8.52	1.01	80630.16
15:00	5.13	49.65	7.16	11.43	1.20	76077.58	5.10	51.38	9.68	10.38	1.00	76263.39
16:00	5.21	49.05	8.38	9.48	1.19	76290.67	4.42	50.79	7.81	9.28	1.00	78631.19
17:00	5.32	50.50	14.45	9.96	1.20	76523.90	4.13	51.53	9.00	10.28	0.99	78732.46
18:00	4.27	49.52	5.07	9.10	1.19	79777.40	4.14	52.57	7.27	9.72	1.00	80563.24
19:00	3.82	54.45	5.20	10.68	1.21	76734.87	3.64	55.13	9.49	11.20	1.00	80868.14
20:00	3.93	53.74	5.97	10.76	1.21	77884.64	3.69	53.49	13.67	12.80	1.01	80567.35
21:00	3.82	54.29	7.59	10.67	1.22	77511.30	3.95	52.71	9.24	13.16	1.00	80985.26
22:00	4.15	50.30	9.37	10.59	1.23	76396.10	3.24	51.38	10.97	11.58	1.01	80533.31
23:00	4.39	52.52	7.98	11.49	1.23	77749.11	2.79	54.35	8.71	9.49	1.00	80692.91