

連續自動監測紀錄日報彙總表

1070718		煙道排放口編號 P001					煙道排放口編號 P002					
監測 項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	14.93	60.96	12.88	5.23	1.77	62496.82
01:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	14.79	54.07	28.23	3.52	1.77	63016.03
02:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	14.86	55.75	8.05	2.92	1.77	61376.03
03:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	15.09	64.76	8.99	3.31	1.77	61493.57
04:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	14.87	63.84	6.84	1.74	1.78	63067.05
05:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	14.98	58.11	7.75	2.17	1.77	62568.90
06:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	14.88	53.67	8.17	1.88	1.77	63675.91
07:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	16.23	55.95	14.01	2.98	1.77	62764.59
08:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	17.46	58.08	30.79	9.61	1.77	61289.31
09:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	18.01	59.88	11.92	8.01	1.75	62313.02
10:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	19.79	59.50	15.04	8.09	1.76	62771.87
11:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	19.39	58.35	18.31	7.59	1.76	59404.67
12:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	19.59	53.52	9.79	6.64	1.74	59185.52
13:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	20.34	56.52	7.74	6.79	1.73	61954.56
14:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	19.01	57.46	7.21	5.41	1.73	57843.98
15:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	18.61	56.85	9.56	4.44	1.73	57401.59
16:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	18.38	48.91	10.92	3.83	1.71	66332.72
17:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	17.39	56.43	7.47	3.86	1.74	62100.67
18:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	16.57	58.05	26.19	2.77	1.73	63828.36
19:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	15.95	53.21	18.36	1.77	1.74	62272.55
20:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	16.40	53.00	12.30	2.37	1.74	61521.74
21:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	16.51	55.47	24.16	3.58	1.74	61724.59
22:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	15.36	52.88	25.85	5.28	1.74	60479.34
23:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	15.43	54.34	17.44	4.90	1.73	64278.43