

連續自動監測紀錄日報彙總表

1070720		煙道排放口編號 P001					煙道排放口編號 P002					
監測項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	13.58	50.56	6.04	3.72	1.70	71239.50
01:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	12.72	59.05	5.25	2.87	1.71	68448.98
02:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	12.07	60.39	6.94	2.51	1.72	63710.91
03:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.88	55.85	10.14	2.22	1.72	64115.42
04:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.74	48.20	14.10	1.31	1.72	65168.67
05:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.77	53.99	10.47	1.34	1.72	63027.58
06:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	12.02	42.98	12.07	1.37	1.72	66029.43
07:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.78	45.17	8.43	1.82	1.72	66620.46
08:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	13.73	53.51	17.15	8.34	1.72	66348.33
09:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	14.61	61.57	7.28	6.43	1.71	65018.19
10:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	15.34	60.83	13.38	6.69	1.70	61830.93
11:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	15.92	53.11	17.82	4.70	1.71	61511.77
12:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	16.05	50.98	16.22	4.49	1.71	59670.51
13:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	16.54	50.21	16.30	4.04	1.70	63090.68
14:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	17.12	55.29	16.71	5.09	1.70	62436.37
15:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	17.63	51.01	37.05	7.52	1.69	63053.47
16:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	16.77	49.54	41.65	5.87	1.68	65260.99
17:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	15.66	53.80	22.72	5.34	1.69	66582.13
18:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	15.28	54.26	13.77	4.56	1.68	67925.53
19:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	14.91	59.94	15.12	4.82	1.70	63948.41
20:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	14.72	57.36	5.78	4.42	1.69	66233.05
21:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	16.24	53.22	13.79	7.61	1.68	67647.03
22:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	16.74	54.65	12.11	17.36	1.68	68571.98
23:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	14.97	56.33	5.56	9.68	1.69	67947.00