

連續自動監測紀錄日報彙總表

1100306	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.09	63.00	15.51	16.63	1.07	75790.16
01:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.99	67.84	9.56	15.30	1.07	73263.15
02:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.48	63.72	9.12	15.10	1.08	74916.05
03:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.73	56.81	12.16	10.98	1.08	76545.58
04:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.14	61.18	11.00	13.45	1.07	76663.55
05:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.85	56.89	15.12	13.46	1.07	76262.28
06:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.64	61.14	8.50	15.10	1.06	75071.69
07:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.17	66.56	8.53	14.35	1.06	73391.91
08:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.93	65.14	11.95	14.37	1.05	75574.83
09:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.78	67.74	6.70	15.10	1.07	75081.91
10:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.03	57.01	16.25	13.33	1.07	77696.00
11:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.72	63.16	6.08	13.92	1.07	76341.19
12:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.67	65.15	17.66	15.61	1.07	75494.30
13:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	6.39	60.83	10.01	18.81	1.06	77805.63
14:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.23	65.52	10.36	15.51	1.08	75294.68
15:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.77	63.11	10.89	17.14	1.07	77126.97
16:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.09	65.00	11.48	16.83	1.07	72483.34
17:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.86	65.47	5.30	14.90	1.09	76876.90
18:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.41	66.85	10.00	13.30	1.08	73098.36
19:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.96	62.66	10.33	15.66	1.09	76954.33
20:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.11	62.54	10.33	15.08	1.08	75553.80
21:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.50	64.92	9.09	16.08	1.09	74109.87
22:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.81	60.57	11.45	15.57	1.08	78140.67
23:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.47	61.35	8.76	15.11	1.07	73487.45