

連續自動監測紀錄日報彙總表

1090316	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測 項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.01	63.07	9.07	14.00	1.09	82317.71
01:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.92	63.09	11.89	14.94	1.08	83781.41
02:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.90	69.73	5.84	12.39	1.09	81956.32
03:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.99	64.23	11.18	13.57	1.09	86359.69
04:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.93	69.25	10.70	12.96	1.10	84314.69
05:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.71	72.59	9.00	11.91	1.11	86112.89
06:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.80	67.80	14.13	14.12	1.11	85535.33
07:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.36	65.28	12.07	14.42	1.09	82824.41
08:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.19	71.43	10.18	13.50	1.07	82844.21
09:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.94	70.51	14.59	13.93	1.12	85534.81
10:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.55	69.55	13.68	15.72	1.14	83701.42
11:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.62	68.02	5.27	11.60	1.12	82802.35
12:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.92	66.06	7.37	13.90	1.11	82884.88
13:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.18	69.31	15.20	14.33	1.13	83187.57
14:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.01	68.87	6.18	14.78	1.14	82114.58
15:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.90	64.32	10.45	14.01	1.14	84145.74
16:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.21	66.91	11.01	14.19	1.14	81818.16
17:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.31	65.64	5.76	12.57	1.13	83439.81
18:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.56	66.88	9.11	13.92	1.12	82936.98
19:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.03	65.20	6.61	14.44	1.12	78441.09
20:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.84	64.77	5.14	13.04	1.12	81107.66
21:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.79	65.80	7.07	11.99	1.12	80840.54
22:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.42	64.37	6.77	14.64	1.12	80434.95
23:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.89	69.06	4.27	13.12	1.14	81212.93