

連續自動監測紀錄日報彙總表

1090306		煙道排放口編號 P001					煙道排放口編號 P002					
監測 項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	3.01	65.73	3.55	12.43	1.06	81599.62	3.36	66.82	6.09	11.47	1.12	78104.76
01:00	3.18	60.84	9.76	12.23	1.04	84192.91	3.95	69.96	10.75	10.24	1.13	81123.40
02:00	3.13	58.75	5.88	13.49	1.04	86713.80	3.61	71.13	3.10	13.05	1.14	80645.08
03:00	2.79	64.79	4.60	14.06	1.04	87046.48	3.71	65.88	9.73	12.50	1.14	79853.69
04:00	3.92	63.17	10.47	13.93	1.04	86192.91	4.68	68.48	13.20	11.07	1.14	82621.31
05:00	4.09	68.28	11.54	14.01	1.06	83247.71	5.21	63.38	8.65	12.27	1.14	77164.73
06:00	3.52	60.54	7.49	13.99	1.07	83748.97	4.10	62.95	9.46	12.44	1.16	79249.99
07:00	3.79	69.62	4.48	14.94	1.08	83562.42	4.03	61.27	11.05	11.25	1.16	78552.98
08:00	3.64	62.61	6.02	14.50	1.12	84749.37	4.27	62.59	9.65	12.64	1.17	79592.05
09:00	4.08	56.02	5.44	17.60	1.10	83672.13	4.45	66.88	11.55	13.22	1.17	79621.33
10:00	維護	維護	維護	維護	維護	維護	無效	無效	無效	無效	維護	維護
11:00	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
12:00	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
13:00	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
14:00	3.67	60.55	9.22	16.44	1.13	84313.29	4.41	64.89	8.18	14.05	1.14	78159.22
15:00	3.25	64.49	6.93	14.02	1.13	83665.63	5.22	63.44	14.12	14.49	1.14	80376.23
16:00	3.53	64.91	6.85	14.46	1.13	79200.91	4.55	62.26	12.52	13.81	1.13	75097.52
17:00	3.16	62.61	5.59	13.84	1.14	81096.40	3.87	62.57	8.31	12.67	1.14	77728.98
18:00	2.94	64.13	9.37	13.60	1.13	79865.58	3.73	61.18	7.48	12.42	1.15	79231.46
19:00	3.32	67.43	4.05	15.22	1.14	80392.13	3.39	69.43	6.94	12.85	1.17	77249.14
20:00	3.13	66.73	5.17	13.79	1.14	80032.03	2.74	64.68	6.68	10.53	1.15	80285.93
21:00	3.25	61.13	6.04	15.31	1.11	84384.63	3.54	63.79	6.31	13.05	1.14	74432.83
22:00	3.18	60.47	6.06	14.95	1.11	82414.68	3.40	61.92	10.95	13.37	1.14	78543.18
23:00	3.33	65.50	4.45	15.49	1.11	80814.65	3.84	60.64	12.04	13.08	1.14	81472.11