

連續自動監測紀錄日報彙總表

1140308		煙道排放口編號 P001					煙道排放口編號 P002					
監測 項目	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.66	28.43	9.23	10.23	0.82	76598.14
01:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.12	32.08	11.59	8.08	0.82	76876.43
02:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.88	27.86	11.78	8.68	0.82	77022.25
03:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.11	28.38	13.95	8.98	0.82	76631.13
04:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.73	31.38	9.22	8.00	0.81	76704.21
05:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.02	33.94	12.19	8.98	0.82	77189.87
06:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.42	30.47	12.40	8.44	0.81	76986.81
07:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.75	27.98	13.18	7.64	0.81	76619.50
08:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.69	26.09	11.33	8.89	0.81	74360.95
09:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.13	25.05	11.64	6.21	0.87	77860.60
10:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.55	22.66	4.76	9.26	0.88	73508.62
11:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.98	25.03	8.08	8.17	0.87	75393.56
12:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.23	26.81	8.70	8.55	0.86	73569.27
13:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.26	24.96	15.41	8.49	0.86	73937.36
14:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.13	25.46	7.03	9.89	0.87	72639.42
15:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.34	28.63	9.69	6.51	0.87	73600.14
16:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.80	30.53	12.88	8.30	0.87	73602.80
17:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.83	27.90	11.34	7.48	0.88	74337.41
18:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.27	29.20	13.45	9.62	0.89	76223.76
19:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.50	28.02	13.98	9.81	0.89	76045.79
20:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.23	33.91	9.53	7.20	0.87	76110.87
21:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.95	31.31	11.87	8.88	0.87	76119.97
22:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.00	29.00	15.40	7.39	0.88	75168.51
23:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.35	26.95	13.22	7.74	0.88	76327.37