

連續自動監測紀錄日報彙總表

1111224	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	2.72	48.68	4.17	11.11	1.29	79264.16	3.36	53.18	13.35	11.20	1.10	79169.58
01:00	2.62	50.45	3.61	10.16	1.31	77713.58	2.63	56.10	7.33	9.91	1.11	79962.55
02:00	3.61	43.55	4.18	12.56	1.32	78260.81	3.12	53.10	7.77	12.32	1.11	80205.14
03:00	3.50	46.73	3.95	12.10	1.33	77859.02	3.53	55.16	8.84	12.19	1.11	78836.66
04:00	3.46	49.23	5.75	11.63	1.34	77407.99	3.79	51.98	8.25	12.55	1.11	79558.74
05:00	2.96	54.01	6.17	11.47	1.34	79229.99	2.97	54.73	7.40	10.97	1.11	80171.36
06:00	2.80	49.70	6.18	10.81	1.36	79829.67	2.52	63.65	7.26	10.36	1.11	75560.32
07:00	2.90	56.77	6.20	12.03	1.33	76322.94	1.81	60.80	6.86	10.36	1.11	78426.24
08:00	2.15	50.72	7.79	11.90	1.34	80599.00	3.27	53.06	11.88	11.14	1.11	78492.62
09:00	1.88	25.18	17.45	13.08	1.28	80647.28	3.57	55.37	19.28	11.13	1.14	78251.20
10:00	2.03	43.62	8.64	12.85	1.34	84895.25	4.16	42.14	13.73	12.28	1.15	77006.57
11:00	保養	保養	保養	保養	1.36	保養	4.40	53.05	14.52	11.52	1.14	78768.31
12:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	3.88	54.44	6.87	11.59	1.14	79624.20
13:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	3.61	53.62	7.16	11.33	1.14	81438.42
14:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	3.80	55.51	6.98	12.24	1.15	79534.30
15:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	3.52	53.78	8.58	11.54	1.15	81432.48
16:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	4.09	57.36	8.52	10.78	1.15	79045.79
17:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	3.34	55.56	3.94	11.70	1.15	79543.11
18:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	2.67	61.52	8.05	11.41	1.15	81130.19
19:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	2.58	56.66	9.21	10.70	1.15	81262.49
20:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	4.18	57.22	13.16	12.82	1.15	77484.13
21:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	4.45	54.52	8.81	13.36	1.15	79048.85
22:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	3.73	56.00	4.84	13.10	1.15	79115.83
23:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	3.45	58.44	7.92	10.52	1.15	79976.86