

連續自動監測紀錄日報彙總表

1141203	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測 項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	0.95	43.60	7.51	8.03	0.93	80365.05	0.20	39.31	11.04	8.41	0.95	78302.08
01:00	0.93	42.12	9.66	7.79	0.96	82225.78	0.24	36.08	11.54	7.17	0.95	76204.61
02:00	0.89	46.96	12.04	8.19	0.97	82165.37	0.29	35.25	14.89	7.68	0.97	78223.73
03:00	0.53	52.09	10.59	7.87	0.93	83642.22	0.22	42.91	8.47	8.27	0.97	76379.75
04:00	0.62	41.34	14.06	6.86	0.92	82603.96	0.16	38.23	11.13	7.58	0.97	77702.74
05:00	0.43	48.72	8.64	5.23	0.92	83323.63	0.18	40.25	11.54	7.02	0.97	75670.29
06:00	0.56	42.26	10.16	6.76	0.92	83789.61	0.18	39.83	15.74	7.42	0.97	75660.05
07:00	0.72	38.94	10.46	6.68	0.92	82731.69	0.19	35.66	12.66	7.86	0.95	75023.87
08:00	0.61	38.72	10.29	5.69	0.97	80810.19	0.48	43.75	20.55	7.33	0.95	68236.58
09:00	0.59	41.48	10.57	5.89	0.97	85522.62	0.42	29.23	15.42	6.06	0.95	75845.49
10:00	0.95	38.48	8.27	8.39	0.95	82473.51	0.33	43.40	11.64	7.68	0.95	76911.02
11:00	0.61	31.27	16.84	6.54	0.92	83092.06	0.31	79.80	16.67	2.75	0.96	87044.36
12:00	0.81	35.27	13.79	8.22	0.93	84888.58	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
13:00	1.04	36.61	14.24	7.25	0.93	83242.39	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
14:00	1.22	40.58	13.12	8.63	0.94	84862.57	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
15:00	1.12	39.96	17.12	7.02	0.92	85085.32	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
16:00	1.51	40.12	16.91	7.98	0.92	81217.44	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
17:00	1.15	34.02	15.47	7.60	0.92	79596.65	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
18:00	0.88	36.28	14.24	7.67	0.89	80214.16	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
19:00	0.30	42.39	9.61	7.37	0.87	82014.94	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
20:00	0.67	40.96	13.93	7.84	0.88	82013.37	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
21:00	1.07	43.59	11.62	11.05	0.89	82304.38	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
22:00	1.76	39.55	11.66	11.51	0.88	80354.71	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
23:00	0.64	44.89	9.77	7.08	0.90	81575.13	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐