

連續自動監測紀錄日報彙總表

1110305	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm ³ /hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm ³ /hr
00:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.29	54.56	14.97	13.29	1.13	83618.52
01:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.14	61.77	18.90	12.00	1.13	83145.53
02:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.43	55.96	2.26	13.29	1.13	81785.06
03:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.28	52.11	7.80	12.48	1.13	81024.50
04:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.06	52.53	3.36	10.94	1.12	81525.89
05:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.47	51.31	3.43	13.04	1.11	83053.65
06:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	7.97	55.02	8.00	10.98	1.11	81022.75
07:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.94	59.94	2.48	13.44	1.12	81260.31
08:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.25	60.16	2.28	12.47	1.13	82869.03
09:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.16	56.91	9.53	14.57	1.14	85468.93
10:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.64	47.56	11.93	8.85	1.15	84742.81
11:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.08	61.39	13.80	12.79	1.14	85971.17
12:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.58	54.62	8.54	13.31	1.14	82702.11
13:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.82	56.50	5.69	11.85	1.14	84848.48
14:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.41	53.62	11.54	11.39	1.14	85497.47
15:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.31	52.20	12.11	8.98	1.10	67441.04
16:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.44	46.03	14.24	8.68	1.10	60347.63
17:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	3.76	52.14	4.74	11.68	1.18	76014.52
18:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.44	49.08	8.03	11.41	1.18	77804.86
19:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.58	54.11	13.54	15.95	1.18	75446.80
20:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	7.81	51.96	8.08	13.21	1.16	76309.46
21:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	6.04	43.95	9.66	11.52	1.08	68899.27
22:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	5.98	53.47	3.16	12.57	1.16	78702.96
23:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	4.93	54.62	12.76	12.69	1.17	77173.93