

連續自動監測紀錄日報彙總表

1131104	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	1.52	47.33	8.74	9.04	0.88	76020.64	0.46	29.51	11.02	7.35	0.81	80935.50
01:00	1.47	47.93	6.12	9.67	0.87	76245.96	0.51	36.85	7.91	8.00	0.80	81058.98
02:00	1.72	43.71	6.88	8.71	0.87	75310.73	0.97	33.12	14.06	8.79	0.80	81647.23
03:00	1.84	46.04	6.08	7.91	0.87	75665.37	1.52	38.56	13.58	8.81	0.79	79667.17
04:00	1.74	45.06	5.50	8.41	0.87	74970.80	1.91	32.64	14.60	9.80	0.80	80271.57
05:00	2.12	45.00	5.57	9.17	0.88	75542.61	1.48	38.18	11.61	8.37	0.80	79964.03
06:00	1.76	48.76	5.92	9.83	0.92	75877.03	1.87	30.44	13.28	9.94	0.83	79640.37
07:00	2.31	46.64	6.82	9.23	0.90	74307.01	1.33	35.65	8.68	9.90	0.82	79091.56
08:00	1.80	48.37	6.24	9.55	0.89	75029.96	1.18	37.63	18.06	7.97	0.79	80569.30
09:00	2.31	43.19	6.38	10.79	0.92	72757.84	1.35	34.95	15.57	8.56	0.80	79920.64
10:00	1.32	54.23	5.52	8.16	0.94	75733.03	0.61	33.76	13.32	7.17	0.80	80586.98
11:00	保養	保養	保養	保養	保養	保養	保養	保養	保養	保養	保養	保養
12:00	保養	保養	保養	保養	保養	保養	保養	保養	保養	保養	保養	保養
13:00	保養	保養	保養	保養	保養	保養	保養	保養	保養	保養	保養	保養
14:00	保養	保養	保養	保養	保養	保養	保養	保養	保養	保養	保養	保養
15:00	3.58	42.47	6.98	10.89	0.92	73016.11	2.38	34.52	18.91	11.07	0.80	80116.18
16:00	2.33	48.93	5.98	8.90	0.92	73798.62	1.26	32.35	16.81	8.14	0.79	79524.83
17:00	2.87	48.20	6.27	9.78	0.90	74064.79	1.77	34.00	18.05	8.18	0.79	79520.88
18:00	2.67	50.65	6.55	10.15	0.90	75209.06	1.75	32.87	15.24	8.90	0.78	79715.25
19:00	2.13	50.68	6.85	7.44	0.92	74470.16	1.07	34.45	17.53	9.11	0.77	81116.50
20:00	2.58	47.26	6.54	9.21	0.92	74635.83	1.14	32.79	13.33	7.79	0.78	79992.46
21:00	2.22	48.73	7.44	7.70	0.92	75128.07	0.96	40.17	14.31	9.67	0.77	82473.85
22:00	2.08	48.57	7.10	8.07	0.92	75862.27	1.08	35.52	19.25	9.36	0.77	82626.36
23:00	2.61	46.24	9.21	9.30	0.92	75492.99	1.24	29.55	9.69	9.11	0.77	81167.59