

連續自動監測紀錄日報彙總表

1070902		煙道排放口編號 P001					煙道排放口編號 P002					
監測 項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	啟爐中	啟爐中	啟爐中	啟爐中	啟爐中	啟爐中	11.53	85.46	10.19	2.28	1.50	78814.42
01:00	啟爐中	啟爐中	啟爐中	啟爐中	啟爐中	啟爐中	11.76	79.26	11.63	2.59	1.53	79144.71
02:00	啟爐中	啟爐中	啟爐中	啟爐中	啟爐中	啟爐中	12.33	85.57	27.46	2.41	1.50	76988.90
03:00	啟爐中	啟爐中	啟爐中	啟爐中	啟爐中	啟爐中	11.73	94.87	16.10	2.09	1.50	76493.75
04:00	啟爐中	啟爐中	啟爐中	啟爐中	啟爐中	啟爐中	11.48	79.32	22.16	1.99	1.52	80205.28
05:00	啟爐中	啟爐中	啟爐中	啟爐中	啟爐中	啟爐中	11.45	79.51	21.13	2.07	1.49	79371.13
06:00	啟爐中	啟爐中	啟爐中	啟爐中	啟爐中	啟爐中	12.86	81.55	26.91	2.00	1.50	80044.62
07:00	啟爐中	啟爐中	啟爐中	啟爐中	啟爐中	啟爐中	11.49	81.23	15.07	1.77	1.51	77985.63
08:00	啟爐中	啟爐中	啟爐中	啟爐中	啟爐中	啟爐中	11.70	76.55	46.46	1.58	1.50	80036.45
09:00	啟爐中	啟爐中	啟爐中	啟爐中	啟爐中	啟爐中	12.26	82.04	37.54	2.82	1.50	78133.31
10:00	啟爐中	啟爐中	啟爐中	啟爐中	啟爐中	啟爐中	11.93	79.54	15.34	2.55	1.50	78026.86
11:00	啟爐中	啟爐中	啟爐中	啟爐中	啟爐中	啟爐中	11.51	78.26	27.61	2.28	1.50	77644.52
12:00	啟爐中	啟爐中	啟爐中	啟爐中	啟爐中	啟爐中	13.08	70.55	54.70	2.08	1.52	80915.49
13:00	啟爐中	啟爐中	啟爐中	啟爐中	啟爐中	啟爐中	11.55	75.32	17.39	2.16	1.53	78573.84
14:00	啟爐中	啟爐中	啟爐中	啟爐中	啟爐中	啟爐中	12.16	76.42	32.55	3.53	1.51	79171.45
15:00	啟爐中	啟爐中	啟爐中	啟爐中	啟爐中	啟爐中	11.88	72.68	33.22	2.91	1.50	79562.42
16:00	啟爐中	啟爐中	啟爐中	啟爐中	啟爐中	啟爐中	11.16	74.74	20.04	2.98	1.51	79693.37
17:00	啟爐中	啟爐中	啟爐中	啟爐中	啟爐中	啟爐中	11.38	72.12	28.04	2.62	1.49	80075.57
18:00	啟爐中	啟爐中	啟爐中	啟爐中	啟爐中	啟爐中	12.20	73.52	27.40	3.30	1.51	79388.09
19:00	啟爐中	啟爐中	啟爐中	啟爐中	啟爐中	啟爐中	12.28	71.77	39.62	4.58	1.49	79088.26
20:00	維護	維護	維護	維護	維護	維護	11.56	74.49	51.53	2.52	1.47	79954.27
21:00	維護	維護	維護	維護	維護	維護	11.65	74.17	17.87	2.25	1.49	79191.23
22:00	維護	維護	維護	維護	維護	維護	12.45	82.94	12.75	2.62	1.47	78440.04
23:00	維護	維護	維護	維護	維護	維護	12.52	80.99	20.79	2.65	1.47	77480.06