

連續自動監測紀錄日報彙總表

1090720	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測 項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	3.78	60.95	4.80	17.12	0.76	83313.53	2.49	63.22	11.41	14.53	1.00	77414.15
01:00	3.30	66.66	3.31	14.46	0.76	82927.91	2.14	67.82	9.07	13.18	1.00	80555.87
02:00	3.25	62.74	7.08	13.79	0.76	86163.41	3.65	59.07	13.57	14.21	1.00	82214.73
03:00	2.16	67.00	6.09	2.53	0.77	83564.18	1.84	65.67	14.29	7.76	1.01	82816.41
04:00	2.12	65.70	3.16	0.06	0.77	83734.70	4.39	65.36	11.13	17.46	1.01	81422.74
05:00	1.89	66.61	2.58	0.47	0.77	84747.67	3.48	53.50	20.24	15.84	1.01	85640.85
06:00	1.69	67.78	7.43	0.64	0.77	83532.19	3.88	69.34	12.31	15.84	1.00	77530.19
07:00	3.35	63.68	12.46	0.91	0.77	86780.29	2.37	66.94	9.65	16.09	1.00	76388.43
08:00	2.32	69.22	5.63	1.04	0.75	79114.99	2.36	62.72	7.54	15.90	0.99	78651.14
09:00	2.18	61.60	2.01	0.15	0.80	79764.20	3.01	63.91	3.57	15.20	0.96	75418.95
10:00	無效	無效	無效	無效	0.77	無效	2.62	57.78	9.14	15.66	0.94	75993.96
11:00	無效	無效	無效	無效	0.80	無效	3.09	65.50	12.98	15.81	0.94	77042.03
12:00	2.27	65.71	5.53	2.75	0.81	80265.10	3.24	63.94	17.20	15.16	0.95	76526.03
13:00	無效	無效	無效	無效	0.80	無效	3.09	66.57	5.32	14.77	0.94	76361.97
14:00	其他	其他	其他	其他	0.79	其他	2.64	63.07	7.89	13.76	0.94	75112.41
15:00	無效	無效	無效	無效	0.80	無效	2.52	63.53	12.35	14.25	0.95	76354.38
16:00	6.98	73.53	41.42	21.09	0.71	41995.46	2.34	62.05	29.96	11.27	0.84	45921.48
17:00	停機	停機	停機	停機	0.68	停機	2.92	56.32	14.92	14.38	0.91	65170.63
18:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	1.27	68.35	6.59	10.25	0.94	71113.48
19:00	無效	無效	無效	無效	0.74	無效	1.07	59.18	9.89	14.29	0.94	76711.49
20:00	2.11	62.25	7.66	11.92	0.74	75727.46	1.10	67.75	4.47	14.57	0.95	74644.42
21:00	2.08	67.73	3.99	12.14	0.74	77811.29	1.26	70.54	9.60	16.02	0.96	76952.61
22:00	2.15	65.96	5.63	12.04	0.74	81976.64	1.57	66.96	12.87	15.85	0.95	77169.85
23:00	2.25	65.49	11.43	12.49	0.74	80330.62	1.67	67.24	9.74	17.67	0.95	77332.68