

連續自動監測紀錄日報彙總表

1070713		煙道排放口編號 P001					煙道排放口編號 P002					
監測 項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.81	61.15	6.58	0.90	1.82	60879.12
01:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.76	60.02	7.35	1.06	1.82	61532.10
02:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.71	62.45	7.12	1.51	1.82	61216.66
03:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.78	66.52	7.05	1.24	1.82	59368.85
04:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.75	62.88	7.56	1.32	1.82	58871.59
05:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	12.22	60.53	8.13	2.78	1.82	60211.18
06:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.74	61.62	8.65	1.98	1.82	57955.25
07:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.96	56.96	8.64	0.85	1.82	59997.48
08:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	12.80	53.70	10.18	1.47	1.82	63822.41
09:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	14.16	45.93	17.74	1.79	1.82	66565.22
10:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	15.60	40.18	12.62	2.48	1.82	69498.24
11:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	15.52	44.35	9.07	9.42	1.82	66452.72
12:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	15.83	47.53	21.24	5.49	1.82	66268.95
13:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	15.87	53.27	5.43	5.18	1.82	60502.68
14:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	16.01	51.61	6.26	5.10	1.82	59559.86
15:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	15.80	52.63	8.50	3.87	1.82	60462.36
16:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	16.24	45.83	18.50	3.51	1.82	64570.68
17:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	15.50	50.04	6.64	3.70	1.82	61375.63
18:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	15.03	51.76	7.64	2.13	1.82	60391.57
19:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	12.81	63.90	13.29	1.86	1.82	60075.05
20:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	13.18	63.30	15.57	3.05	1.82	60074.14
21:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	16.22	55.47	31.22	5.86	1.82	61078.37
22:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	15.33	57.26	15.54	4.86	1.82	61468.12
23:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	15.38	53.01	28.40	5.01	1.82	61255.74