

連續自動監測紀錄日報彙總表

1100610	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	鹽酸	不透光率	排放流率	二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	鹽酸	不透光率	排放流率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm ³ /hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm ³ /hr
00:00	4.04	56.98	7.30	16.72	0.83	81360.85	4.96	58.10	19.30	16.69	1.06	79107.66
01:00	3.16	61.67	8.45	15.83	0.84	80940.66	4.31	66.02	15.36	16.70	1.07	82018.24
02:00	3.57	50.58	11.90	16.53	0.84	83621.77	4.36	64.72	10.62	15.98	1.07	79745.53
03:00	3.37	51.93	11.28	16.70	0.85	81464.64	3.67	70.63	7.84	15.96	1.06	79432.43
04:00	2.71	62.48	6.10	16.29	0.85	80636.29	3.99	52.45	10.83	16.97	1.07	82374.68
05:00	2.25	58.06	6.46	15.99	0.85	82565.94	3.19	54.66	9.07	15.68	1.07	81067.04
06:00	2.60	63.87	5.67	16.14	0.86	80625.63	2.11	55.62	8.83	15.97	1.07	78340.77
07:00	3.56	63.69	5.86	16.21	0.86	80586.16	1.97	57.57	9.90	15.35	1.07	79856.67
08:00	4.06	65.86	6.42	16.09	0.91	81629.13	6.07	52.39	14.21	17.49	1.07	83822.81
09:00	3.30	53.24	10.50	17.01	0.89	86695.96	5.99	62.66	12.47	16.20	1.05	86776.04
10:00	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
11:00	無效	無效	無效	無效	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
12:00	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
13:00	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
14:00	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
15:00	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護	維護
16:00	2.58	69.85	10.61	16.89	0.97	81346.05	5.69	57.73	19.00	19.08	1.04	81643.27
17:00	2.00	66.73	8.33	16.13	0.96	80280.16	3.54	64.05	5.60	16.08	1.04	82446.52
18:00	2.15	59.68	5.10	17.10	0.92	81243.47	2.98	67.85	4.37	17.30	1.05	81824.38
19:00	3.43	56.65	11.12	17.04	0.90	82220.17	3.76	56.70	10.52	15.12	1.05	82262.22
20:00	4.22	71.43	9.12	16.30	0.90	83248.38	4.53	60.58	12.52	17.05	1.05	81278.11
21:00	4.25	69.11	7.63	16.55	0.89	82773.64	5.77	64.68	7.04	16.98	1.05	80566.35
22:00	3.26	68.74	5.41	16.34	0.90	80200.94	4.26	69.20	6.93	17.07	1.04	81261.67
23:00	3.63	67.84	6.92	16.95	0.86	83330.09	4.17	59.01	8.12	16.63	1.05	81746.05