

連續自動監測紀錄日報彙總表

1080317		煙道排放口編號 P001					煙道排放口編號 P002					
監測 項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	8.59	71.16	6.86	11.93	0.64	85042.45	停機	停機	停機	停機	停機	停機
01:00	8.02	74.05	5.11	10.52	0.68	84610.01	停機	停機	停機	停機	停機	停機
02:00	8.05	73.78	8.95	10.29	0.68	86347.57	停機	停機	停機	停機	停機	停機
03:00	8.54	77.34	5.68	12.11	0.68	87020.64	停機	停機	停機	停機	停機	停機
04:00	8.56	78.66	10.24	14.46	0.65	86202.44	停機	停機	停機	停機	停機	停機
05:00	8.83	74.12	8.77	15.65	0.64	85111.74	停機	停機	停機	停機	停機	停機
06:00	7.66	78.44	3.39	12.32	0.63	83435.65	無效	無效	無效	無效	無效	無效
07:00	7.37	79.14	3.49	11.20	0.63	83294.54	20.28	27.80	15.82	4.47	1.30	54674.70
08:00	7.94	86.04	3.30	11.42	0.64	79421.33	22.56	33.41	22.40	3.76	1.26	50422.62
09:00	8.26	74.98	17.92	10.68	0.67	83760.82	17.26	24.20	8.49	1.75	1.24	60115.95
10:00	8.50	77.04	18.62	6.94	0.70	82717.46	19.31	57.96	48.29	1.45	1.24	69184.49
11:00	8.91	63.55	32.08	8.26	0.66	82320.98	24.89	57.61	25.50	1.37	1.26	68461.24
12:00	9.79	77.06	6.03	10.77	0.67	79229.74	21.26	66.51	20.42	1.40	1.23	68368.14
13:00	8.99	73.73	3.45	11.00	0.69	78632.09	21.60	60.11	19.53	1.39	1.24	64514.58
14:00	8.40	74.10	4.65	9.38	0.69	78150.79	18.50	63.94	19.23	1.17	1.24	65632.61
15:00	8.34	78.03	13.20	9.05	0.69	79649.68	17.15	73.02	8.91	1.14	1.24	61511.03
16:00	8.23	64.95	18.53	8.49	0.69	81274.83	22.85	62.61	25.63	1.28	1.23	66457.78
17:00	9.16	66.10	6.10	10.03	0.68	80105.16	17.01	79.19	5.61	1.29	1.23	62723.61
18:00	9.39	77.53	31.13	7.50	0.68	80835.27	20.62	79.88	11.09	1.48	1.23	64513.47
19:00	8.53	68.47	24.25	9.90	0.66	80961.45	19.55	60.55	20.99	0.97	1.25	67364.79
20:00	8.46	77.23	5.35	10.20	0.65	79835.15	16.19	69.83	9.82	1.08	1.26	64065.42
21:00	8.37	70.47	18.29	7.95	0.65	80771.87	18.03	73.22	12.74	1.28	1.26	63369.63
22:00	8.87	76.04	7.25	6.79	0.66	76897.93	17.72	73.22	13.74	1.48	1.26	63153.57
23:00	10.86	65.20	14.88	11.43	0.66	79582.67	17.67	73.56	12.33	1.50	1.26	62865.96