

連續自動監測紀錄日報彙總表

1150309	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	鹽酸	不透光率	排放流率	二氧化硫	氮氧化物	一氧化碳	鹽酸	不透光率	排放流率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	0.84	40.42	19.15	7.25	0.85	79174.46
01:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.32	42.25	14.85	8.11	0.86	80030.06
02:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.85	44.66	12.81	8.08	0.86	79579.87
03:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.40	45.66	9.25	9.52	0.87	79751.27
04:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.51	47.53	12.97	6.76	0.86	79994.42
05:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.50	47.88	13.13	8.24	0.86	79136.12
06:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.76	45.99	10.33	8.85	0.85	80622.23
07:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.87	45.25	10.85	8.65	0.85	81267.63
08:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.77	45.15	10.72	8.17	0.86	81898.08
09:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	2.03	40.78	15.54	7.87	0.86	80523.12
10:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.31	40.28	12.56	9.53	0.86	82671.15
11:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	0.75	31.42	12.73	8.39	0.91	81651.84
12:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	0.55	40.74	12.04	6.04	0.92	81583.11
13:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	0.96	38.11	13.16	9.25	0.92	81157.28
14:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.26	40.45	13.07	6.64	0.89	82517.62
15:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.24	43.37	11.39	6.70	0.90	81834.54
16:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.31	40.28	13.76	6.50	0.89	79062.15
17:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.48	40.94	11.74	7.69	0.89	80859.43
18:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.35	47.75	10.60	6.58	0.89	81676.31
19:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.59	52.29	13.22	8.32	0.89	83662.30
20:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.78	47.64	8.56	8.89	0.89	82692.32
21:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.61	45.92	12.19	8.97	0.88	81745.65
22:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	1.11	53.20	12.85	7.86	0.89	82231.30
23:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	0.93	55.75	11.61	8.59	0.89	82825.89