

連續自動監測紀錄日報彙總表

1130309	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	1.70	44.76	5.61	10.45	0.78	87451.35
01:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	1.48	47.46	6.73	9.73	0.79	85764.66
02:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	1.56	48.55	6.46	10.55	0.79	86720.39
03:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	1.86	49.02	8.15	10.36	0.79	87574.13
04:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	1.53	50.76	8.60	10.72	0.78	86232.53
05:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	1.86	52.47	6.39	11.70	0.79	86505.34
06:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	1.95	49.96	10.34	11.44	0.79	84662.95
07:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	1.26	50.41	6.37	10.46	0.80	84420.03
08:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	1.33	52.04	7.85	10.62	0.79	85215.46
09:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	1.04	48.87	8.88	9.17	0.75	86937.25
10:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	2.32	36.41	9.24	11.25	0.73	81911.74
11:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	2.17	36.27	12.43	14.12	0.73	86694.25
12:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	0.97	42.55	11.92	9.30	0.73	88171.91
13:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	4.83	37.69	8.72	12.31	0.73	89632.65
14:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	2.46	42.64	10.95	11.24	0.73	82370.57
15:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	2.64	40.43	9.27	8.59	0.73	85041.34
16:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	2.47	43.55	9.86	9.85	0.73	84427.96
17:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	2.11	44.08	12.57	9.55	0.73	83697.34
18:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	1.14	44.48	8.32	10.54	0.73	85968.53
19:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	1.70	44.24	6.01	11.97	0.73	87009.24
20:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	1.35	41.61	12.34	11.37	0.73	87884.67
21:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	1.51	43.33	11.36	10.73	0.73	85499.82
22:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	1.06	40.21	10.60	9.58	0.73	89224.60
23:00	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	歲修停爐	1.98	37.46	11.75	10.64	0.73	87162.40