

連續自動監測紀錄日報彙總表

1070728		煙道排放口編號 P001					煙道排放口編號 P002					
監測 項目  時間	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	12.19	59.16	3.59	3.50	1.74	61571.22
01:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.27	58.74	6.38	1.99	1.74	61032.28
02:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.60	67.57	2.31	1.32	1.74	62352.17
03:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.60	55.42	2.59	0.75	1.74	61975.31
04:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.51	58.83	3.45	0.94	1.74	62707.77
05:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.39	62.44	2.92	0.28	1.74	60222.52
06:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.36	59.68	3.63	0.22	1.75	62583.67
07:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.76	59.43	3.34	6.38	1.76	59195.10
08:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	13.18	51.32	2.94	3.25	1.75	63796.89
09:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	14.80	48.42	5.38	1.87	1.74	64147.07
10:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	16.16	49.51	21.15	6.26	1.74	62091.18
11:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	16.48	50.47	6.56	4.81	1.73	62997.94
12:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	16.10	44.86	7.63	4.12	1.73	61092.48
13:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	17.35	53.61	8.32	4.29	1.72	61454.00
14:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	19.60	39.93	25.10	11.47	1.70	62359.70
15:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	27.20	49.53	41.87	38.02	1.71	63651.79
16:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	19.42	46.84	13.41	19.96	1.70	62853.81
17:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	20.40	57.65	13.47	17.82	1.71	62882.92
18:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	21.04	54.91	7.24	22.13	1.71	62727.64
19:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	18.74	50.76	10.31	16.84	1.71	61312.51
20:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	16.10	55.06	5.80	6.76	1.71	60380.00
21:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	15.63	56.14	5.41	8.16	1.69	65124.38
22:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	13.42	61.29	4.25	4.77	1.70	64124.53
23:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	13.12	66.17	4.24	3.15	1.71	63661.36