

連續自動監測紀錄日報彙總表

1120209	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測 項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	3.24	44.31	3.93	11.27	1.32	83379.91	2.41	50.23	5.05	8.99	1.04	83025.92
01:00	3.41	43.23	3.30	10.66	1.31	83455.90	1.71	54.13	6.74	10.45	1.03	85016.53
02:00	3.08	45.20	5.36	10.66	1.32	83344.11	1.72	48.44	6.30	11.26	1.04	81395.23
03:00	2.16	40.29	5.52	9.49	1.29	82763.78	2.86	52.63	9.83	11.24	1.06	82290.01
04:00	2.55	44.41	5.50	8.41	1.28	80757.74	2.12	51.42	7.32	8.61	1.05	82961.77
05:00	3.63	49.55	5.54	10.66	1.26	84083.63	2.41	51.39	7.67	9.39	1.04	80088.41
06:00	3.24	48.74	5.29	9.64	1.29	83656.06	2.33	51.41	8.01	8.51	1.03	81681.38
07:00	3.47	40.59	7.65	10.60	1.30	87122.52	2.23	43.70	6.72	8.05	1.02	84659.75
08:00	3.17	44.20	7.28	10.49	1.26	87736.58	2.81	47.72	6.67	8.06	1.04	82170.61
09:00	2.98	33.76	16.27	9.65	1.25	91713.58	2.10	48.17	5.74	9.68	1.06	83333.38
10:00	維修	維修	維修	維修	無效	無效	保養	保養	保養	保養	無效	保養
11:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	保養	保養	保養	保養	無效	保養
12:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	保養	保養	保養	保養	無效	保養
13:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	保養	保養	保養	保養	無效	保養
14:00	保養	保養	保養	保養	無效	保養	保養	保養	保養	保養	無效	保養
15:00	維修	維修	維修	維修	無效	保養	校正	校正	校正	校正	無效	保養
16:00	4.68	49.80	10.43	8.20	1.29	84228.48	3.41	51.76	9.54	7.68	1.09	80878.43
17:00	4.26	53.14	8.04	9.91	1.28	83927.14	2.08	54.78	5.20	9.01	1.11	79680.15
18:00	3.55	47.35	7.71	7.96	1.26	85498.56	1.92	56.12	8.43	9.90	1.11	81820.02
19:00	3.17	52.81	6.33	8.76	1.28	84431.55	2.01	53.90	7.74	10.14	1.11	82132.24
20:00	3.41	54.61	6.15	10.30	1.25	86185.93	2.01	55.64	6.89	10.13	1.11	81097.19
21:00	3.00	52.03	6.56	8.46	1.25	85287.27	1.69	54.42	7.25	10.17	1.11	81517.31
22:00	3.23	55.48	6.72	8.53	1.25	83151.34	1.71	56.69	6.40	9.25	1.11	80729.62
23:00	3.24	45.15	7.36	8.17	1.28	84388.20	2.23	52.70	7.88	9.14	1.09	79535.14