

連續自動監測紀錄日報彙總表

1070809		煙道排放口編號 P001					煙道排放口編號 P002					
監測 項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	25.48	56.96	12.64	41.66	1.62	65286.81
01:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.88	59.59	20.65	21.25	1.61	66732.68
02:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	18.03	58.98	8.43	29.78	1.61	66244.22
03:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	14.51	56.18	8.26	14.17	1.61	70262.12
04:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	12.23	58.13	6.87	5.99	1.61	70555.40
05:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	12.17	51.92	8.74	4.35	1.62	72057.76
06:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.19	52.78	9.56	2.78	1.62	70398.77
07:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	13.04	52.89	7.80	3.22	1.62	71788.54
08:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	13.20	62.06	7.22	5.02	1.62	69762.71
09:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	14.76	59.10	10.38	5.10	1.62	71976.88
10:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	15.21	55.93	10.38	6.37	1.63	70356.37
11:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	15.62	50.73	10.34	9.46	1.63	69905.50
12:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	16.34	48.42	15.26	5.84	1.62	68726.35
13:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	17.03	56.86	11.44	4.71	1.63	68514.45
14:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	16.43	58.68	15.07	4.93	1.63	66996.35
15:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	16.25	61.83	10.39	4.81	1.63	66080.36
16:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	21.31	60.54	16.77	13.84	1.63	65748.88
17:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	19.63	78.40	9.86	17.61	1.64	63405.57
18:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	16.09	62.96	12.74	3.74	1.63	66855.03
19:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	14.66	64.94	17.01	3.31	1.63	66380.50
20:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	13.02	57.33	10.53	0.94	1.62	67190.86
21:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	13.27	63.44	8.52	0.60	1.62	68291.50
22:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	12.65	72.56	4.46	0.74	1.63	66267.06
23:00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	11.77	76.12	7.12	0.46	1.62	65146.10