連續自動監測紀錄日報彙總表

1100312	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測項目	SO ₂	NOx	CO	HCL	OPAC	MASS	SO_2	NOx	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化硫	氮氧化 物	一氧化碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化硫	氮氧化 物	一氧化碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
時間	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	4.34	67.58	5.06	13.75	1.14	74023.43
01:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	4.39	64.98	8.35	16.15	1.15	74912.77
02:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	3.97	62.88	9.19	15.32	1.14	77323.24
03:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	3.93	64.23	10.70	15.47	1.15	77007.11
04:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	2.42	66.40	7.57	9.38	1.13	74639.50
05:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	3.62	57.02	12.85	10.62	1.13	78035.89
06:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	3.12	62.56	7.38	12.69	1.13	75355.80
07:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	4.69	56.37	10.84	14.69	1.13	78757.53
08:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	3.90	65.07	12.06	13.67	1.14	75442.40
09:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	3.70	58.69	7.63	13.04	1.12	76505.47
10:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	3.80	56.76	12.72	14.21	1.13	77786.47
11:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	3.70	64.88	7.03	14.83	1.14	75303.63
12:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	3.17	58.94	11.20	9.97	1.13	75952.07
13:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	3.35	58.00	9.35	7.87	1.12	76315.11
14:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	3.25	56.21	11.38	6.34	1.13	76269.13
15:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	3.79	53.14	14.01	11.74	1.13	79793.30
16:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	4.33	59.44	9.69	17.58	1.12	78899.22
17:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	3.65	63.09	4.30	9.35	1.13	76512.73
18:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	3.46	63.41	4.05	11.91	1.16	75099.03
19:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	4.96	63.63	6.64	15.79	1.13	74923.85
20:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	3.44	66.86	8.66	14.82	1.13	74987.88
21:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	4.63	48.81	8.17	15.44	1.11	78277.42
22:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	4.18	60.45	7.77	15.27	1.12	76557.84
23:00	停機	停機	停機	停機	停機	停機	4.73	61.27	8.49	15.41	1.15	77811.07