

連續自動監測紀錄日報彙總表

1150321	煙道排放口編號 P001						煙道排放口編號 P002					
監測項目 時間	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS	SO ₂	NO _x	CO	HCL	OPAC	MASS
	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率	二氧化 硫	氮氧化 物	一氧化 碳	鹽酸	不透光 率	排放流 率
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr	ppm	ppm	ppm	ppm	%	Nm3/hr
00:00	2.05	56.14	12.51	7.04	0.70	75723.29	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
01:00	1.44	62.73	17.88	7.32	0.74	75214.12	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
02:00	1.03	56.37	13.46	6.03	0.75	76693.00	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
03:00	1.37	62.65	8.74	7.15	0.73	75678.11	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
04:00	1.77	54.10	11.31	6.11	0.71	75966.17	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
05:00	2.02	53.34	11.50	7.70	0.73	76519.83	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
06:00	1.58	51.59	7.56	6.68	0.73	77463.24	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
07:00	1.32	61.38	11.53	8.42	0.73	78255.55	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
08:00	1.33	57.27	12.97	7.23	0.74	78500.66	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
09:00	1.97	54.07	12.80	7.15	0.75	79533.71	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
10:00	1.41	52.41	8.57	6.48	0.78	78172.88	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
11:00	1.15	59.29	16.72	7.28	0.82	79836.09	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
12:00	2.44	56.65	18.48	7.74	0.82	77752.26	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
13:00	1.15	61.99	9.82	6.00	0.82	79565.67	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
14:00	0.64	63.04	9.09	4.91	0.82	80522.03	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
15:00	1.13	63.33	9.97	7.20	0.82	80968.71	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
16:00	1.70	53.39	11.36	5.72	0.82	77329.37	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
17:00	1.63	52.50	7.76	5.70	0.82	75880.53	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
18:00	1.25	47.92	15.96	6.73	0.82	76526.80	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
19:00	1.25	50.84	14.45	7.56	0.82	76362.83	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
20:00	0.85	48.41	10.94	5.58	0.82	77131.89	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
21:00	0.87	47.11	14.19	3.97	0.82	75908.96	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
22:00	0.47	51.73	14.33	5.81	0.82	78563.92	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐
23:00	0.92	48.08	9.66	8.06	0.82	77515.07	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐	停爐